

Miechów, 27.09.2023 r.

Zn. spr.: SA.270.2.5.2023

/doręczenie wyłącznie elektroniczne/

## **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 3**

Nadleśnictwo Miechów informuje, że w postępowaniu przetargowym pn.: „Remont świetlicy Nadleśnictwa Miechów wraz udzieleniem 60-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane” w dniu 26.09.2023 r. wpłynęło zapytanie:

Cyt.

*Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.*

- 1. W przedmiarach w pom. A0.2 brak uzupełniania posadzki po wyburzonych ścianach.*
- 2. W przedmiarach w pom. A0.2 brak pozycji wykonania wylewki samopoziomującej*
- 3. W przedmiarach w łazienkach brak pozycji wykonania wylewki samopoziomującej, uzupełnienia posadzki po wyburzonych ścianach oraz brak pozycji wykonania izolacji przeciwwilgociowej.*
- 4. W SWZ jest napisane że ściany w WC są flizowane do sufitu, natomiast na rozwinięciach ścian do wys. 2,40, które rozwiązanie należy przyjąć? Trzeba skorygować przedmiary. Niezależnie od tego to przedmiary flizowania ścian w łazienkach są zaniżone.*
- 5. W przedmiarach brak pozycji dostawy i montażu lustra dla osób niepełnosprawnych (jest w projekcie).*

*Odpowiedź:*

*Zamawiający z porozumieniem z projektantem i kosztorysantem zaktualizował przedmiar robót. Kosztorys ofertowy należy wykonać na podstawie zaktualizowanego przedmiaru robót.*

*Z poważaniem*

***Andrzej Brak**  
Z-ca Nadleśniczego*

*/podpisano elektronicznie/*