

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia
– odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy zamówienia: **2023/BZP 00029700/03/P z dnia 13 listopada 2023 r.**

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Mieleszyn i Borzątew

W odpowiedzi na pytania dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:

Proszę o informację czy istnieje możliwość wykonania wodociągu metodą bezwykopową - przewierciem sterowanym i zamiany rur Z PCV na HDPE?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zadania metodą bezwykopową, poza przypadkami opisami w projekcie.

Istniejąca sieć wodociągowa na terenie Gminy Mieleszyn w 98% wykonana jest z rur PVC, pozwala to na efektywną eksploatację sieci, szczególnie przy wykonaniu napraw czy dokonywaniu rozbudowy. Zamawiający nie dopuszcza zamiany rur, poza przypadkami opisami w projekcie.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

z up. Wójta
Gminy Mieleszyn
/-/ Ewelina Bogajewska