



Nowy Tomyśl, dnia 8 marca 2023 roku

Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl

Znak sprawy: ZP.271.14.2023

**Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia
w postępowaniu pn.:**

**„Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym
Tomyślu”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i jednocześnie dokonuje modyfikacji treści specyfikacji technicznej:

Pytanie:

„ Zamawiający określił zestaw parametrów oraz dokumentów dla trawy syntetycznej, który spełnia tylko jeden producent. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie nawierzchni renomowanego producenta posiadającego wymagane przez Zamawiającego dokumenty oraz parametry jak poniżej:

1. wysokość włókna min 55 max 65mm
2. ilość pęczków min. 8 700/m²
3. ilość włókien min 139 000/m²
4. grubość każdego włókna min. 370 mikronów
5. dtex min 16 500
6. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 98 N/100mm
7. wrywanie pęczka po starzeniu min 40 N
8. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1500 mm/h
9. typ trawy: monofil prosty
10. rodzaj trawy: polietylen
11. trawa tuftowana
12. podkład: poliuretanowy
13. typ trawy: diament lub ufo



14. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym

Jak widać z powyższego proponowana przez nas trawa większość parametrów posiada zdecydowanie lepszych. Ponadto posiada badanie na 500 000 cykli Lisport, czyli prawie dwukrotnie więcej niż wymaga Zamawiający – świadczy to o tym, że trawa jest zdecydowanie bardziej wytrzymała niż wymaga tego Zamawiający. Dopuszczenie proponowanego rozwiązania sprawi, że Zamawiający może otrzymać produkt zdecydowanie lepszy od opisanego w specyfikacji a także zwiększy konkurencję co wpłynie korzystnie na ilość ofert a przy tym na ceny”.

Odpowiedź: Zamawiający określił parametry nawierzchni syntetycznej, określając wymagania minimalne i dopuszczając rozwiązania równoważne, na zasadach określonych w SWZ i w przepisach prawa zamówień publicznych.

Zamawiający dopuszcza parametry nawierzchni syntetycznej wskazane w pytaniu Wykonawcy.

W pozostałym zakresie postanowienia SWZ i załączników pozostają bez zmian.