



Ostroróg, dnia 15.02.2022 r.

RG.271.1.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. postępowania pn. „**BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ OBRĘB OSTRORÓG I PIASKOWO - KAROLEWO**”

W związku z wniesionym pytaniem w postępowaniu przetargowym, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 – ze zmianami) Zamawiający publikuje treść zapytania i podaje odpowiedź:

Pytanie nr 1

W związku z udziałem w postępowaniu „Budowa kanalizacji deszczowej obręb Ostroróg i Piaskowo – Karolewo”, proszę o wskazanie z jakiego materiału należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej. W udostępnionej przez Państwa dokumentacji – Projekt Wykonawczy – część opisowa, odcinek Distn.1-D4 należy wykonać z rur GRP DN300 (ul. Konwaliowa), a poniżej ten sam odcinek Distn.1-D4 należy wykonać z rur PVC DN300 (ul. Powstańców Wielkopolskich). Proszę o korektę części opisowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odcinek sieci kanalizacji deszczowej Distn.1 ÷ D4 należy wykonać z rur GRP DN300 /ul. Konwaliowa/.

W punkcie opisu dotyczącego ul. Powstańców Wielkopolskich nastąpiła omyłka pisarska . Zamiast "Distn.1 ÷ D4" winno być "Distn.4 ÷ D5".

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikowany Opis Techniczny do projektu zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/ostrorog>

Wprowadzone niniejszym pismem odpowiedzi i wyjaśnienia nie prowadzą do istotnej zmiany treści ogłoszenia i stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Burmistrz MiG Ostroróg

.....
(kierownik zamawiającego)

Załączniki:

- 1) Zmodyfikowany Opis techniczny do projektu