

Janikowo, dnia 23.03.2023 r.

Zamawiający:
GMINA JANIKOWO
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Wyjaśnienie treści SWZ 3

Nr postępowania: RIT.ZP.271.3.2023

Nazwa zamówienia: Budowa zeroemisyjnych źródeł ciepła-chłodu i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej szkół w Gminie Janikowo.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj. ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 6

1. Czy dezynfekcję c.w.u. (anty legionella) można przeprowadzać nocą przy pomocy grzałki w zasobniku? Dzięki temu będzie można zastosować pompy ciepła o temperaturze zasilania 55-60C

Odpowiedź 6

Wymagania co do parametrów pompy opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym się nie zmieniają.

Pytanie 7

Czy klimakonwektory mają być 2 rurowe czy 4 rurowe? (Pomieszczenia od strony południowej mogą wymagać chłodzenia w tym samym czasie pomieszczenia od północy mogą wymagać grzania)

Odpowiedź 7

Nierealna jest sytuacja, w której będzie konieczność grzania i chłodzenia w jednym czasie. W związku z tym klimakonwektory mają być 2 rurowe.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści SWZ, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z up. **BURMISTRZA**
Gminy i Miasta Janikowo

Jacek Duma
z-ca Burmistrza

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania
czynności w jego imieniu