

Bełchatów, dnia 23.06.2023 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

WI.272.1.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach zadania pod nazwą:
„PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego:
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH WENTYLACJI I ELEKTRYCZNEJ W POWIATOWYM CENTRUM SPORTU W BEŁCHATOWIE-OS” - II postępowanie.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Informujemy o wpłygnięciu zapytań do postępowania jw.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22.06.2023 r.:

1. Prosimy o informację jaka jest wymagana strefa i kategoria wybuchowości, w jakich warunkach będą pracować wentylatory przeciwwybuchowe ?

W odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1

W budynku Powiatowego Centrum Powiatowego nie ma stref zagrożonych wybuchem.

Na obiekcie mamy pomieszczenia magazynujące chemię basenową.

Zgodnie z:

ZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. (Dz. U. z dnia 15 lutego 1994 r.)

Należy zastosować tam wentylację mechaniczną z uwagi na transportowane medium (korozyjne) układ należy wykonać w wersji odpornej na korozję.

Zaprojektowano wykonanie kanałów z blachy stalowej w standardzie 316L dopuszcza się też wykonanie kanałów jako tworzywowe (odporne na magazynowane środki w pomieszczeniach)

Zaprojektowane zostały wentylatory DAExC który poza odpornością na korozję ma również dopuszczenia na stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem.

Projektant dopuszcza zastosowanie wentylatorów tylko w wykonaniu odpornym na korozyjne właściwości transportowanego medium – wirnik i obudowa z tworzywa np.: laminat winyloestroszkłany.

2. Z uwagi na długi okres oczekiwania na oferty od dostawców kluczowych materiałów zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert co najmniej o 10 dni roboczych tj. do 12.07.2023 r.

W odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 2

Zamawiający zgadza się na przedłużenie terminu składania ofert do 07.07.2023 r. godz. 11.00.

3. Z uwagi, iż przedmiotem przetargu jest wykonanie w głównej mierze instalacji sanitarnych zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy Zamawiający uzna referencje budowlane polegające na wykonaniu instalacji sanitarnych w ramach budowy budynków użyteczności publicznej o wartości zgodnej z wartością wymaganą w przetargu , czy muszą być to referencje związane z budową i przebudową budynków typowo budowlane.

W odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 3

Referencje należy złożyć zgodnie z treścią SWZ Rozdział VIII i X oraz zgodnie z treścią Ustawy Prawo budowlane art. 3.

WICESTAROSTA

Jacek Bałalarczyk