

PWiK/W/2023/..856/DT/W/2023/235
DT/219/2023/1003

Gliwice, dnia 08.02.2023r.

Eko-Wilmar Sp. z o.o.
ul. Gagarina 3/15
44-121 Gliwice

Dot.: aktualizacji mapy zasadniczej i uzgodnienia pod względem kolizji z przewodami sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej inwestycji związanej przyłączeniem do sieci ciepłej w/p budynku przy ul. Lipowej w Gliwicach, na działkach nr 514, 515/1 obręb Zatorze oraz wyrażenia zgody na zajęcie działki nr 513 obręb Zatorze

(Inwestor: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gliwicach)

W nawiązaniu do Państwa pisma znak: **L.dz.12/01/2023** z dnia 24.01.2023r. przesłanego za pośrednictwem korespondencji elektronicznej w sprawie jw. oraz toczącej się korespondencji, w tym korekty trasy projektowanych przewodów otrzymanej emailiem z dnia 07.02.2023r., w załączeniu zwracamy mapę oraz potwierdzamy aktualność naniesionej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanej inwestycji.

Informujemy, że figurujące na załączonej mapie projektowane przewody kanalizacyjne stanowią uzgodniony w tut. Przedsiębiorstwie projekt przebudowy kanalizacji odwadniającej zbiornik wody zapasowej, zlokalizowany na działce nr 513. Z uwagi na skrzyżowanie ww. przewodów z projektowanym przyłączem ciepłym, należy skoordynować zakres robót obu inwestycji.

Jednocześnie informujemy, że dla nieruchomości projektowanej na działkach nr 514 i 515/1, obręb: Zatorze przy ul. Lipowej w Gliwicach został uzgodniony w PWiK projekt przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej. Nadmieniamy, że ww. przewody nie kolidują z projektowanym przyłączem ciepłym.

Trasę projektowanej inwestycji pod względem kolizji z przewodami wodociągowymi i przewodami kanalizacji sanitarnej uzgadniamy na następujących warunkach:

1. skrzyżowanie z przewodami wod.-kan. zaprojektować pod kątem min. 60°,
2. na skrzyżowaniu z przewodem wodociągowym projektowane przewody ciepłe ułożyć w rurze ochronnej; długość rury i jej odległość od przewodu wodociągowego zaprojektować zgodnie z normą,
3. w razie konieczności zabezpieczenia przewodów wod.-kan. w miejscu skrzyżowania z projektowanym przyłączem ciepłym, koszty z tym związane będzie ponosić Inwestor,

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail : bok@pwik.gliwice.pl

4. w przypadku wykonywania przewiertu należy sprawdzić położenie przewodów wod.-kan. za pomocą przekopów kontrolnych,
5. w przypadku uszkodzenia przewodów wod.-kan. lub elementów uzbrojenia przy prowadzeniu prac ziemnych, Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić odpowiedzialność za usunięcie awarii,
6. prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem w PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Rybnicka 47 zlecenie na pełnienie nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia prosimy kontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Systemów Pomiarowych: p. Dominik Kogut tel. 605 034 408, p. Krzysztof Wiszniowski tel. 609 861 460, Działem Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej: p. Tomasz Zajdel, tel. 609 851 806 lub p. Grzegorz Bańczerowski tel. 609 727 871.

Informujemy, że opisane na załączonej mapie rzędne studzienek na sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie przedmiotowej inwestycji podano według układu wysokościowego Kronsztad86. Obecnie obowiązuje układ wysokościowy Amsterdam PL-EVRF2007-NH, w związku z powyższym podane rzędne należy zweryfikować we własnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie działki nr 513 obręb Zatorze, której użytkownikiem wieczystym jest PWiK, wypowiemy się odrębnym pismem.

Aktualizacja i uzgodnienie są ważne przez okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma. Z tytułu wykonanej usługi obciążymy Państwa należnością, zgodnie z cennikiem opłat obowiązujących w tut. Przedsiębiorstwie.

Informujemy, że w części dotyczącej sieci kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Działu Gospodarowania Wodami tut. Spółki odrębnym pismem.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Barbara Małyszewicz-Wróbel

Sprawę prowadzi: Anna Kozłowska, tel.: (32) 428 45 08

Załączniki:

1. Mapa

Kopia:

1. DT A.K. + mapa
2. BOK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biurowisko Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44



Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 506 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

PRZEDSIĘBIORSTWO
Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o.
Dział Techniczny
44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 347
tel. 32 428 45 04



-  - pomieszczenie wymiennikowni
-  - projektowane przyłącze ciepłe

Przyłączenie do sieci ciepłej w/p budynku zlokalizowanego
w Gliwicach przy ul. Lipowej dz. nr 514 i 515/1

ROZWIĄZANIE DOCELOWE

skala 1:500