



Warszawa, dnia 15.04.2019 r.

Dotyczy postępowania o sygn. : POIiS/09/PN/12/2019

Identyfikator : ID 212325

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania pod nazwą „**Dostawa wyposażenia na potrzeby wystawy stałej**” otrzymał zapytania do treści SIWZ, które przedstawia poniżej wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dysponuje jakimikolwiek szkicami lub rysunkami gablot?
Czy w gablocie G01 pierwszy wymiar jest wysokością gabloty (ponad 5mb)?

Odpowiedź

Wszystkie posiadane przez Zamawiającego materiały dotyczące niniejszego postępowania zostały załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający nie dysponuje szkicami lub rysunkami gablot.

Gabloty G01 zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 1 a do SIWZ - szczegółowe wytyczne do zaprojektowania gablot makiet powinna posiadać wymiary:


- Orientacyjne wymiary gabloty:
wysokość: 5,41 m
szerokość: 1,06 m
długość: 1,25 m

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie jakiego rodzaju szkła oczekuje Zamawiający w stosunku do gabloty typ G01 (opisanej w załączniku 1a do SIWZ).

Odpowiedź

Zakłada się, że szklenie ma łączną grubość ok. 1 cm, przy szkleniu bezpiecznym, szczegółowy podział pozostaje do rozwiązania na etapie projektowym.



Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie i wskazanie ile folii ma się znajdować pomiędzy taflami szkła w stosunku do gabloty typ G01 (opisanej w załączniku 1a do SIWZ).

Odpowiedź

Szkło stanowiące część gabloty muzealnej musi spełniać warunki bezpieczeństwa klasy odporności minimum P4A zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 września 2014 (Dz.U. 2014 poz. 1240).

Pytanie nr 4

Prosimy o dokładne wskazanie i opisanie wyposażenia gabloty TYP G01 wykonanego z płyty meblowej o grubości 18mm. Prosimy o wskazanie czy jest to podłoże, boki lub plecy gabloty.

Odpowiedź

Podłoże, „sufit”, plecy części niskiej, podłoże części wysokiej, płyta meblowa laminowana wzg. lakierowana gr. 18mm, kolorystyka do ustalenia na etapie opracowywania szczegółowego projektu wykonawczego.

Pytanie nr 5

Prosimy o wskazanie szczegółowego wymagania co do zamka gabloty TYP G01. W tym typ i normy jakie powinien spełniać.

Odpowiedź

Zamek certyfikowany z wkładką dyskową w klasie B odporności na włamanie . 6 klasa zabezpieczeń wg PN-EN 1303:2007.

Pytanie nr 6

Prosimy o wskazanie czy drzwi gabloty TYP G01 mogą być zamocowane za pomocą zawiasów klejonych do szkła.

Odpowiedź

Tak, dopuszcza się takie rozwiązanie, jednak dobór kleju i sposobu klejenia musi zapewnić taką samą estetykę każdego skrzydła.



Pytanie nr 7

Prosimy o wskazanie w gablocie TYP G01 przybliżonych wymiarów drzwi (wys. i szer.). Chodzi o możliwość wniesienia eksponatów do wnętrza gabloty.

Odpowiedź

Przybliżone wymiary drzwi w gablocie G01 - 125 x 228 cm

Pytanie nr 8

Czy ściany, podłoga i sufit w pomieszczeniach ekspozycyjnych mają elementami gabloty. Tzn. częścią składową (ściana, podłoga, sufit).

Odpowiedź

Gabłota ma zawierać w sobie podłogę, plecy i sufit w części niskiej i podłogę w części wysokiej, elementy budowlane nie stanowią części gabloty.

Pytanie nr 9

Prosimy o doprecyzowanie (gabłota TYP G01) opisu „drzwi gabloty umożliwiające dostęp do zbiorów drogą dojścia nie dalsza niż 2,4 m do najdalszego eksponatu od światła drzwi” w odniesieniu do wymiarów gabloty, która ma mieć długość 1,25m.

Odpowiedź

Zakłada się, że nie każdy moduł będzie miał otwierane drzwi, rozwiązanie należy dostosować do konkretnych eksponatów. Szczegółowe rozwiązanie powinno zostać opracowane na etapie wykonania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 10

Czy wymiar podany w gablocie TYP G01 - 5,41 m (wymiar własny) wysokości jest liczony od podłoża do górnej krawędzi gabloty.

Odpowiedź

Tak



Pytanie nr 11

Gablota TYP G01 - prosimy o podanie definicji wymiarów (szerokość i długość) – od jakiego punktu są liczone.

Odpowiedź

Wysokość stała gabloty to 526 cm, pozostałe 15 cm to cokół zawierający w sobie system poziomowania gabloty i może na przestrzeni Sali być zmienny. Szerokość to wymiar od zewnętrznej płaszczyzny tafli szkła po stronie przejścia do zewnętrznej płaszczyzny tafli szkła od strony naw bocznych, długość to wymiar gabloty widzianej od stron przejścia i naw bocznych

Pytanie nr 12

Gablota TYP G01 – prosimy o wskazanie w jakich miejscach ma się znajdować szyba i szyba matowa.

Odpowiedź

Szyby transparentne przed przestrzeniami ekspozycyjnymi pomiędzy podłogą i sufitem części niskiej i powyżej podłogi części wysokiej, szyba matowa pomiędzy sufitem części niskiej a podłogą części wysokiej.

Pytanie nr 13

Prosimy o wskazanie jakiego wymiaru powinny być maskownice z płyty meblowej oraz w którym miejscu powinny się znajdować.

Odpowiedź

W zakresie podłóg i sufitów oraz w zakresie pleców z dostosowaniem do konkretnych eksponatów - do doprecyzowania na etapie opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 14

Gablota TYP G01 – ile półek do eksponatów ma się znajdować w tej gablocie.

Odpowiedź



Ilość półek oraz ich rozmieszczenie powinno być dostosowane do ilości i wielkości eksponatów. Szczegółowe rozmieszczenie półek w gablotach powinno zostać opracowane na etapie szczegółowego opracowywania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 15

Jaka jest najcięższa waga eksponatu do gabloty typ G01

Odpowiedź

Należy założyć, że najcięższa waga eksponatu może wynosić 25 kg

Pytanie nr 16

Gabloty TYP G01 - Prosimy o potwierdzenie że półki powinny być wykonane z pojedynczej tafli szkła (bez folii)

Odpowiedź

Rozwiązanie należy dostosować do konkretnych eksponatów -do doprecyzowania na etapie szczegółowego opracowywania dokumentacji projektowej. Półki muszą spełniać warunki bezpiecznego użytkowania.

Pytanie nr 17

Zwracamy się również z prośbą o wizję lokalną (konieczna do wykonania projektów gablot do oceny) na tym etapie.

Odpowiedź

Zamawiający wyznacza wizję lokalną na dzień 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1.

Wyjaśnienia dodatkowe Zamawiającego w związku z zadanymi pytaniami

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że z uwagi na miejsce i przeznaczenie gablot powinny one spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 19.09.2014 r. poz. 1240).



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Materiały stosowane do budowy gabloty muszą zapewniać jej całkowitą neutralność chemiczną względem zbiorów. Gablota musi być oznaczona znakiem "CE" zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE.

Wykonawca powinien przeprowadzić badania końcowe układu elektrycznego gablot i dostarczyć Deklarację Zgodności wg aktualnej normy PN-EN w zakresie: Oprawy oświetleniowe wbudowane - wymagania szczegółowe.



**Państwowe Muzeum Etnograficzne
w Warszawie**
00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 1
tel. 22/827-76-41, fax: 22/827-66-69
NIP: 526-00-08-691
REGON: 016289130 RIK/23/99

DYREKTOR
Państwowego Muzeum Etnograficznego
w Warszawie

dr Adam Czyżewski