

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ZAPLECZA BUDYNKU GŁÓWNEGO TEATRU
WYBRZEŻE

Branża: Instalacje sanitarne
Faza projektu: Projekt wykonawczy

WE T1 - bilans powietrza wentylacyjnego

Numer pom.	Nazwa	Pow. [m2]	Poziom	Komentarze	Wys. [m]	Kubatura	N [m3/h]	W [m3/h]	Krotność wymian [n/h]	System N	System W	Uwagi
06	Klub aktora	53,18	00_parter		2,65	140,93	250	250	1,8	WN01	WW1	max 10 osób w pomieszczeniu
07	Garderoba 1	10,55	00_parter		2,65	27,96	25	-	-			Nawiew przez nawiewnik okienny
I/07a	Toaleta	2,53			2,50	6,33		50			WWC2	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
08	Garderoba 2	10,93	00_parter		2,65	28,96	25		0,9			Nawiew przez nawiewnik okienny
I/08a	Toaleta	2,53			2,50	6,33		50			WWC3	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
09	Garderoba 3	9,95	00_parter		2,65	26,37	25		0,9			Nawiew przez nawiewnik okienny
I/09a	Toaleta	2,53			2,50	6,33		50			WWC4	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
10	Garderoba 4	10,21	00_parter		2,65	27,06	25		0,9			Nawiew przez nawiewnik okienny
I/10a	Toaleta	2,53			2,50	6,33		50			WWC5	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
11	Garderoba 5	10,67	00_parter		2,65	28,28	25		0,9			Nawiew przez nawiewnik okienny
I/11a	Toaleta	2,53			2,50	6,33		50			WWC6	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
12	Palarnia	10,94	00_parter		2,65	28,99	290	290	10,0		WW7	
13a	Rekwizytornia	11,87	00_parter		2,65	31,46			0,0			Nawiew przez nawiewnik okienny
13b	Toaleta	4,72	00_parter		2,50	11,80		50	4,2		WWC8	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
114	Toaleta	4,20	1 piętro		2,50	10,50		50	4,8		WWC9	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
115	Toaleta	4,21	1 piętro		2,50	10,53		50	4,8		WWC9	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
222	Toaleta	3,47	2 piętro		2,50	8,68		50	5,8		WWC9	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
223	Toaleta	3,67	2 piętro		2,50	9,18		50	5,4		WWC9	Kompensacja poprzez trasnfer powietrza pod drzwiami
213	Biuro marketing	31,20	2 piętro		2,70	84,24	150	150	1,8		WW12	Nawiew przez nawiewnik okienny
214	Biuro marketing kierownik	13,74	2 piętro		2,70	37,10	75	75	2,0		WW12	Nawiew przez nawiewnik okienny
218	Biuro księgowość	20,81	2 piętro		2,70	56,19	75	75	1,3		WW10	Nawiew przez nawiewnik okienny
219	Biuro księgowość	17,76	2 piętro		2,70	47,95	75	75	1,6		WW11	Nawiew przez nawiewnik okienny

Razem	N	W	typ urządzenia
WW1	-	250	Wentylator dachowy
WWC2	-	50	Wentylator ścienny
WWC3	-	50	Wentylator ścienny
WWC4	-	50	Wentylator ścienny
WWC5	-	50	Wentylator ścienny
WWC6	-	50	Wentylator ścienny
WW7	-	290	Wentylator dachowy
WWC8	-	50	Wentylator ścienny
WWC9	-	200	Wentylator dachowy
WW10	-	75	Wentylator ścienny
WW11	-	75	Wentylator ścienny
WW12	-	225	Wentylator ścienny
WN01	200		Wentylator kanałowy