



RZI-ZP.271.17.2023

Łobżenica, 04.11.2023

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 8
zawierająca
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RZI-ZP.271.17.2023

Część 1 „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)”

etap I i etap II

Część 2 Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pn. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo (Berlinki)” etap I i etap II

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r., poz. 1605) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytania dotyczą sieci kanalizacji deszczowej na odcinkach D6-D9; D11-D19, Separator - D23, D14-D14.2, D14-D14.9, D16-D16.3.

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne wykonanie kanałów w technologii wykopu otwartego wąskoprzestrzennego zamiast przewiertów sterowanych na wybranych odcinkach?

Wyjaśnienie nr 1

Zamawiający informuje, że projekt nie narzuca, a jedynie może sugerować technologię wykonania prac. Wykonawca musi jedynie wykonać całość prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Inwestycja dofinansowana ze środków

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych wykonanych z PCV lub PP w stosunku do przewidzianych w projekcie rur z PE?

Wyjaśnienie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na taką zamianę. PE jest przewidziane dla odcinka tłocznego.

z up. BURMISTRZA

Józef Lewandowski
Zastępca Burmistrza