



Warszawa, 6 lipca 2021 r.

ADZ.261.29.2021

**Wykonawcy – uczestnicy  
postępowania**

***Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest „Dostawa agregatu prądotwórczego posadowionego na przyczepie umożliwiającej poruszanie się po drogach wewnętrznych” (sprawa ADZ.261.29.2021).***

**INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia o wynikach postępowania.

**Oferty złożone przez Wykonawców oraz ich ocena**

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęły cztery oferty, które zostały ocenione przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”). Szczegóły dotyczące złożonych ofert oraz wyniki ich badania znajdują się w załączniku do niniejszego pisma.

**Oferty odrzucone**

Zamawiający odrzucił oferty nr 1, 3 i 4 w oparciu o niżej wskazane uzasadnienia faktyczne i prawne:

1. Oferta nr 1:

**UZASADNIENIE FAKTYCZNE:**

Zaoferowane urządzenie nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 do SWZ – opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) w zakresie określonym w punkcie 28 i 29 OPZ:

- A. Wykonawca wskazał iż oferowany agregat jest produkowany przez producenta posiadającego certyfikat ISO 9001, podczas gdy wymóg obejmował posiadanie certyfikatu ISO 9001-2015 lub równoważny oraz ISO 14001-2015 lub równoważny;
- B. Wykonawca wskazał iż oferowany agregat nie posiada sterownika umożliwiającego dokonywanie pomiarów: ciśnienia oleju, temperatury oleju, temperatury chłodziwa,



ciśnienia oleju, poziomu oleju, minimalnego poziomu wody w chłodnicy, przecieku zbiornika, wyświetlacza kodów błędu silnika przez CANbus; nie posiada możliwości zaprogramowania co najmniej 10 liczników czasu do konserwacji, pomocy online w zakresie określenia przyczyny i rozwiązania odnotowanych problemów (pełna diagnostyka ze wskazaniem przyczyn awarii i sposobu jej rozwiązania), 1 zastrzeżonego CANbus z optoizolacją, blokowania numerycznego klawiatury.

- C. Wykonawca nie udzielił odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści oferty, co skutkuje uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zmianie SWZ dokonanej w dn. 10.06.2020 r.

**UZASADNIENIE PRAWNE:**

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z warunkami zamówienia.

2. Oferta nr 3:

**UZASADNIENIE FAKTYCZNE:**

- A. Złożona oferta nie została sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy oraz SWZ tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta stanowi skan dokumentu sporządzonego w formie pisemnej.
- B. Dokumenty przedmiotowe – zarówno matryca zgodności, jak i karta katalogowa wskazują, że silnik oferowanego agregatu posiada pojemność skokową wynoszącą 4,21 l podczas gdy zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, minimalna pojemność skokowa agregatu akceptowana przez Zamawiającego to 4,4 l.

**UZASADNIENIE PRAWNE:**

- A. Art. 226 ust. 1. Pkt 3) w związku z art. 63 ust. 2. Ustawy. Zgodnie ze wskazanym przepisem Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy. Niezgodność ta wynika z naruszenia art. 63 ust. 2. Ustawy, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- B. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest niezgodna z warunkami zamówienia.

3. Oferta nr 4:

**UZASADNIENIE FAKTYCZNE:**

Zamawiający przekazał w dn. 21.06.2021 r., za pomocą Platformy zakupowej Zamawiającego, Wykonawcy Agregaty Pex-Pool Plus Ul. Metalowców 35 39-200 Dębica



wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi na dzień 24.06.2021 r., g. 12:00. W ww. terminie Wykonawca nie przekazał wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny, w związku z czym jego oferta podlega odrzuceniu.

**UZASADNIENIE PRAWNE:**

Art. 226 ust 1. Pkt 8) w związku z art. 224 ust. 6. Ustawy. Zgodnie ze wskazanym przepisem Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jeżeli zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

**Wybór oferty najkorzystniejszej**

Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający w wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, uwzględniając kryteria oceny, uznał za najkorzystniejszą ofertę Riello Delta Power Sp. z o.o., 00-849 Warszawa, Krasnowolska 82R, która uzyskała największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert – 100,00 pkt. Cena oferty w wysokości 167 280,00 zł brutto mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej:

**UZASADNIENIE FAKTYCZNE:**

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i otrzymała największą liczbę punktów w ramach kryteriów.

**UZASADNIENIE PRAWNE:**

Zgodnie z art. 239 ustawy „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”.

Główna Księgowa  
Międzynarodowego Instytutu  
Biologii Molekularnej i Komórkowej  
*mgr Danna Iwanukowicz*



## ZAŁĄCZNIK

Numer oferty	Nazwa i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	liczba punktów za cenę	Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (min. 36 m-cy, max. 72 m-ce)	liczba punktów za gwarancję i rękojmię	Termin realizacji przedmiotu zamówienia (min. 30 dni, max. 120 dni)	liczba punktów za termin realizacji	Sterownik umożliwiający monitorowanie prądu generatora na fazie N (L4)	liczba punktów za sterownik	łącznie liczba punktów
1	SUMERA MOTOR sp. z o.o. sp.k., ul. Przemysłowa 50, 34-120 Andrychów									
2	Riello Delta Power Sp. z o.o. 00-849 Warszawa, Krasnowolska 82R	167 280,00 zł	60,00	72	20,00	45	10,00	tak	10,00	100,00
3	Pezal Product Line sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 52, 80-717 Gdańsk									
4	Agregaty Pex-Pool Plus Ul. Metalowców 35 39-200 Dębica									

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona