



Zamawiający : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 117016N na odcinku Pilnik-Nowosady”.
Sygnatura akt : BIN.271.1.5.2020.KA

WYJAŚNIENIE SIWZ

Data : 30.04.2020r.

Dotyczy : wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na :
**„Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 117016N na odcinku Pilnik Nowosady”
w przetargu nieograniczonym opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 533378-N-2020, w dniu 22.04.2020r.**

Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Lidzbark Warmiński
REGON: 510742787
NIP: 743-18-62-715
Miejscowość: Lidzbark Warmiński
Adres: ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński
tel/fax (089) 767 32 74
e-mail: a.krynicka@gminalidzbark.com

Na podstawie art.38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) wyjaśniam treść pytań skierowanych do Zamawiającego :

Pytanie 1 : Zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego pobocza należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/16 o grubości 14 cm, natomiast zgodnie z przedmiarem o grubości 13 cm.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ :

Należy wykonać pobocze o grubości 14 cm – zmieniono przedmiar robót.

Pytanie 2 : Zgodnie z projektem wykonawczym w km 0+370, 0+618 i 0+905 należy przedłużyć istniejące przepusty.

Brak w przedmiarze robót pozycji kosztorysowych na ww. roboty.

ODPOWIEDŹ :

Dodano do przedmiaru pozycję 2.3.1. obejmującą ww. roboty.

Pytanie 3 : Zgodnie z opisem technicznym na odcinku km 0+000 do km 0+022,80 istniejącą nawierzchnię drogi z płyt betonowych należy rozebrać, a materiał możliwy do ponownego wykorzystania należy przekazać inwestorowi, natomiast zgodnie z przedmiarem robót poz. 2.4.1 należy dokonać regulacji wysokościowej płyt.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ :

Należy dokonać regulacji wysokościowej płyt – zmieniono zapis w opisie technicznym.



Zamawiający : Gmina Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego 1, 11-100 Lidzbark Warmiński, tel. 89 767-32-74
Przetarg nieograniczony na „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 117016N na odcinku Pilnik-Nowosady”.
Sygnatura akt : BIN.271.1.5.2020.KA

Pytanie 4 : Zgodnie z projektem i przedmiarem podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem należy wykonać $R_m=2,5\text{MPa}$, natomiast zgodnie ze specyfikacjami technicznymi $R_m=5\text{MPa}$.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności.

ODPOWIEDŹ :

Należy wykonać podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ – zmieniono zapis w specyfikacjach technicznych.

Pytanie 5 : Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza 2 warianty składania ofert tj. w wersji papierowej **lub** elektronicznie przez platformę zakupową.

ODPOWIEDŹ :

Zamawiający potwierdza, że ofertę można złożyć wyłącznie w jednym z dwóch wariantów : w wersji papierowej albo w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oba warianty złożenia ofert opisuje szczegółowo SIWZ.