



Czarny Bór, 25-04-2024

Numer postępowania: DCLU/ZP/2/2024

Do:

Wszyscy Wykonawcy

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Osuszanie ścian piwnic budynku oficyny.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania:**

**- z jakiego materiału wykonana jest istniejąca kanalizacja deszczowa przy budynku?**

**Odpowiedź:** Nie dokonywano odkrywek i badań instalacji kanalizacji deszczowej. Należy przewidzieć w wycenie ewentualne sprawdzenie instalacji.

**-w odpowiedzi na pytania z dnia 16.04.2024 określono " odbudować schody terenowe z opornikiem granitowym"- z jakiego materiału wykonać bloki stopni schodów? Należy wykonać schody wylewane na gruncie z obłożeniem granitem? oraz z jakiego materiału mają być wykonane balustrady?**

**Odpowiedź:** Schody należy wykonać na gruncie z opornikiem z bloku granitowego surowo-łupanego zatopionego w wylewce betonowej z C12/15. Balustrady stalowe w formie poręczy.

**- w przedmiarze brak montażu czyszczaków żeliwnych do rur spustowych z nowym podłączeniem do kanalizacji deszczowej. Należy ująć w wycenie montaż czyszczaków? Jeżeli tak to jakiego typu?**

**Odpowiedź:** Należy przewidzieć w wycenie montaż czyszczaków ocynkowanych z rewizją i kratką zgodnie z istniejącą rurą spustową.



**DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ  
W CZARNYM BORZE**



58-379 Czarny Bór, ul. Parkowa 8

---

tel. (74) 84 50 125, fax (74) 84 50 290, e-mail: [sekretariat@dclu.pl](mailto:sekretariat@dclu.pl) www.dclu.pl

Wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na zapoznanie się nimi wykonawców i dodatkowego czasu na przygotowanie oferty, w związku z tym zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.