



- UWAGI DO INSTALACJI OŚWIETLENIA:**
1. Instalacja zasilająca i osprzęt łączeniowy istniejące.
  2. Przed montażem opraw przeprowadzić pomiary i oględziny istniejącej instalacji i osprzętu, w razie konieczności fragmenty instalacji i elementy osprzętu należy wymienić.
  3. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt szczelny.
  4. W pomieszczeniach medycznych oprawy oświetleniowe w wykonaniu szczelnym z atestem higienicznym.
  5. Wymagane minimalne natężenia oświetlenia dla pomieszczeń podano na rysunku, po montażu opraw wykonać pomiary natężenia oświetlenia.
  6. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z atestem CNBOP, wyposażone w inwertery zapewniające pracę przez minimum 1-godzinę po zaniku napięcia.
  7. W razie stwierdzenia braku przewodu fazowego należy go doprowadzić do opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

<div>IHOL</div> <div>ul. Wróblewskiego 19A lok.28 93-578 Łódź</div> <div>tel. +48 516-184-893 e-mail: biuro@ihol.pl</div>		Inwestor:	Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego	
Projektant, nr upr.	Podpis:	Projekt:	Wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w budynkach szpitalnych	
mgr inż. arch. K. Goszczyński 20/R-265/ŁOIA/04				
mgr inż. W. Makówka 177/86/WŁ		Adres Inwestycji:	ul. Babińskiego 29 30-393 Kraków	
Sprawdzający, nr upr.	Podpis:	Temat:	Projekt instalacji oświetlenia Budynek nr 7B rzut 1 piętra	
mgr inż. arch. K. Firyn 47/ŁOOKK/2010				
inż. E. Poźniak GP.II-460-5/76		Rys: 7B-A-07	Data. 2015.01	
		Skala: 1:100	Projekt nr: kg-026-14	

- 2.01 Klatka schodowa 17,66  
2.02 Przedsiónek 3,43  
2.03 Sala chorych 15,12  
2.04 Łazienka 6,49  
2.05 Łazienka 2,82  
2.06 Przedsiónek 3,36  
2.07 Sala chorych 11,79  
2.08 Sala chorych 13,03  
2.09 Klatka schodowa 24,90  
2.10 Sala chorych 12,98  
2.11 Przedsiónek 3,33  
2.12 Łazienka 3,08  
2.13 Sala chorych 13,03  
2.14 Korytarz 6,08  
2.15 Gabinet lekarski 9,35  
2.16 Gabinet lekarski 10,46  
2.17 Łazienka 3,42  
2.18 Gabinet zabiegowy 18,66  
2.19 Łazienka 5,63  
2.20 Przedsiónek 3,26  
2.21 Pokój personelu 20,88  
2.22 Klatka schodowa 20,88  
2.23 Korytarz 26,34  
2.24 Korytarz 60,34  
2.25 Łazienka 2,95  
2.26 Przedsiónek 3,46  
2.27 Sala chorych 11,12  
2.28 Sala chorych 13,15  
2.29 Sala telewizyjna 22,33  
2.30 Sala chorych 12,75  
2.31 Sala chorych 11,25  
2.32 Przedsiónek 3,66  
2.33 Łazienka 3,00  
2.34 Łazienka 2,95  
2.35 Przedsiónek 3,46  
2.36 Sala chorych 11,67  
2.37 Sala chorych 12,26  
RAZEM: 430,33

Budynek 7B Piętro

- 1 15 \* Oprawa wewnętrzna OWB 16W IHOL BEND 16W 120CM  
2 24 \* Oprawa wewnętrzna OWB 16W IHOL BEND 16W 60CM  
3 9 \* Oprawa wewnętrzna OWB 24W IHOL BEND 24W  
4 7 \* Oprawa wewnętrzna OWB 32W IHOL BEND 32W 120CM  
5 9 \* Oprawa wewnętrzna OWB 48W IHOL BEND 48W 120CM  
6 4 \* Oprawa wewnętrzna OWB 60W IHOL BEND 60W 120CM  
7 4 \* Oprawa wewnętrzna OWB 8W IHOL BEND 8W 60CM  
8 6 \* Oprawy klatkowe OKPC12W IHOL PIXEL C 12W  
9 13 \* Oprawy klatkowe OKPC5W IHOL PIXEL C 5W  
10 5 \* Oprawy wewnętrzne OWL36W IHOL LEDBOX 36W NT 60X35