



Urząd Miejski w Siechnicach
Biuro ds. Zamówień Publicznych i Umów

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, tel. 71 786 09 01 faks 71 786 09 07
www.siechnice.gmina.pl, e-mail: biuro@umsiechnice.pl

BZP.271.40.2024

Siechnice, dnia 18 lipca 2024r.

**INFORMACJA
O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: **Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – ORLIK 2012” w Siechnicach.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, prosimy o dopuszczenie do przetargu traw wykonanych metodą TUFTOWANIA. Zamawiający przez określenie sposobu produkcji: tkanie, znacząco zawęził konkurencję. Informujemy, że wymaganie jedynie trawy tkanej wyraźnie wskazuje na jednego konkretnego producenta. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza konkurencji, prosimy o podanie do publicznej wiadomości nazw producentów, którzy oferują tak wyspecyfikowaną sztuczną trawę. Zaznaczamy, że nie chodzi jedynie o producenta sztucznej trawy tkanej, a producenta, który oferuje nawierzchnię o takich parametrach jak wskazane w postępowaniu. [...]

W ramach rozszerzenia konkurencji prosimy o dopuszczenie do przetargu trawy tuftowanej o poniższych parametrach jako rozwiązania równoważnego, z której Zamawiający i Użytkownik będą w pełni usatysfakcjonowani:

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%),
- grubość włókna monofilowego min. 400 mikronów
- grubość włókna teksturowanego min. 145 mikronów
- wysokość włókna: min. 32 mm
- ciężar włókna – Dtex: min. 20 000
- gęstość trawy: min. 550.000 włókien/m²,
- ilość pęczków: min. 25.000/m²
- waga włókna: min. 3700 g/m²
- waga całkowita trawy: min. 5000 g/m²
- wrywanie pęczka po starzeniu: min. 50N
- łączenie klejone po starzeniu: min. 80/ 100mm
- kolor: 2 odcienie zieleni,
- przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 2400mm/h
- przepuszczalność wody przez system min. 1700mm/h
- zasyp niewielką ilością piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy.
- mata prefabrykowana min. 10mm
- wrywanie pęczka po starzeniu: min. 50N
- łączenie klejone po starzeniu: min. 80/ 100mm
- kolor: 2 odcienie zieleni,
- przepuszczalność wody przez nawierzchnię min. 2400mm/h
- przepuszczalność wody przez system min. 1700mm/h
- zasyp niewielką ilością piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy.
- mata prefabrykowana min. 10mm [...]

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający posiada wiedzę dotyczącą kilku producentów produkujących trawę tkaną. Zamawiający nie ma obowiązku ich wymieniania.

Zamawiający informuje, iż zgadzając się na opis parametrów i dokumentów dotyczących nawierzchni, kierował się dobrem przyszłych użytkowników i jakością produktu, który będzie wbudowany. Zamawiający ma prawo kształtować opis przedmiotu zamówienia zgodnie z istniejącymi potrzebami oraz zamierzeniami, z uwzględnieniem dostępnych norm, wytycznych i standardów. Zamawiający ma prawo oczekiwać produktu lepszego niż spełniającego minimalne wymagania np. normy, a wskazane w opisie parametry są parametrami dopasowanymi do jego potrzeb. Ponadto, Zamawiający informuje, iż prowadząc postępowanie przetargowe związany jest zasadami określonymi w ustawie Pzp, w tym m.in. do zachowania uczciwej konkurencji pomiędzy potencjalnymi oferentami. Jednocześnie zasadę tą należy oceniać przez pryzmat potrzeb jakie przyświecają Zamawiającemu i są bezpośrednim powodem wszczęcia postępowania.

Zamawiający nie narusza uczciwej konkurencji poprzez żądanie sztucznej trawy wykonanej w jednej z dwóch dostępnych technologii na rynku – trawy tkanej, ponieważ na rynku jest kilku producentów takiej trawy.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert, pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu również nie ulegają zmianie. Osobą upoważnioną do kontaktów jest Marta Malinowska, tel. 71 786 09 14, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl


z up. BURMISTRZA
Paweł Jasiega
Zastępca Burmistrza