



Starostwo Powiatowe w Giżycku

11-500 Giżycko, Aleja 1 Maja 14, tel. (087) 428-59-58, faks 428-55-06

e-mail: skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl

Giżycko, 14 czerwca 2021 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR WG.6630.167.2021

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Giżycku

Przedmiot narady koordynacyjnej

przyłącza (na podst. art.28b, ust. 7 ustawy PGiK) **telekomunikacyjne
elektroenergetyczne**


Lokalizacja obiektu	m. Giżycko, działki ewid. nr: 451/6, 451/3 obręb ewid. 0002 Giżycko, jednostka ewid. 280601_1 Giżycko		
Lista działek ewidencyjnych	Jednostka ew. Obręb ew.	Numery działek ewidencyjnych	
	m. Giżycko	02	451/3, 451/6
Wnioskodawca	Paweł Łukawski reprezentujący(a) podmiot Recte Elwira Łukawska, NIP: 7641743448 Orlego Lotu 4/54, 03-982 Warszawa		
Inwestor	Gmina Miejska Giżycko Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko		
Projektant	Andrzej Grabowski numer uprawnień: LUB/0061/ZHOT/06 i LUB/0034/PWOE/14		
Członkowie zespołu projektowego	Paweł Łukawski		
Data wpływu wniosku	1 czerwca 2021 r.		
Data ostatniej zmiany projektu	2 czerwca 2021 r.		
Data zakończenia narady	14 czerwca 2021 r.		
Przewodniczący narady koordynacyjnej	Sławomir Bajerowski Geodeta Powiatowy		

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Orange Polska	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	
2	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	<i>Podmiot powiadomiony o naradzie drogą elektroniczną</i>
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Nie wyrażono stanowiska	
3	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Zbigniew Chmielewski

	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji: 1. Roboty ziemne w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie pod nadzorem RE Elk. 2. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi zachować normatywne odległości zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 3. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń należy dokonać przekopów próbnych celem ustalenia trasy przebiegu kabli elektroenergetycznych. Kable zabezpieczyć rurą ochronną na długości 1m (lub dłuższą) w miejscu skrzyżowania i przed zasypaniem zgłosić do odbioru w RE Elk. 4. Na 14 dni przed planowanym przystąpieniem do robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy zgłosić je do wyłączenia dla celów BHP. 5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót powinien zgłosić się RE Elk w celu aktualizacji niniejszego uzgodnienia.	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
4	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Ryszard Zygoń
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
5	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Mirosław Tchórzewski
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>
6	<i>Oznaczenie podmiotu:</i> Urząd Miejski w Giżycku	<i>Imię i nazwisko przedstawiciela</i> Ewa Kuliś
	<i>Stanowisko/uwagi:</i> Projekt zaakceptowany	<i>Udział w naradzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej</i>

W naradzie uczestniczył(a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka) wnioskodawcy **Paweł Łukawski**.



Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Sławomir Bajerowski
Geodeta Powiatowy

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 czerwca 2021 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika ani pieczętki urzędowej.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie <https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl>.