



URZĄD MIASTA I GMINY JARACZEWO

63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (62) 747 41 02; 740 80 02
tel./fax (62) 747 31 02

www.jaraczewo.eu
ug@jaraczewo.eu

Jaraczewo, dnia 27.06.2024 r.

P-zp.271.01.07.2024

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 275 pkt 2 (trybie podstawowym z możliwością negocjacji) pn: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rusko – etap I”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły wnioski/pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pytanie nr 1

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie rozwiązania równoważnego w technologii zamkniętych, bezciśnieniowych kolumn filtracyjnych?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii. Prace należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

Pytanie nr 2

Czy podczas wymiany urządzeń technologicznych należy zapewnić ciągłość w dostawie wody? Jeżeli tak to prosimy o szczegółowe wytyczne, w jaki sposób projektant zaplanował przepinkę starej stacji uzdatniania wody na nową stację uzdatniania wody.

J.W.

Odpowiedź nr 2

W ramach przedmiotowego zamówienia obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnić ciągłość dostawy wody w jakości spełniającej wymogi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ilości odpowiadającej aktualnemu zapotrzebowaniu. Zamawiający, polegając na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy, będzie wymagał na etapie realizacji przedstawienia programu zapewniania ciągłości dostawy wody. Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest między innymi budowa tymczasowej stacji uzdatniania wody.