



GMINA ŁĄDEK

ul. Rynek 26, 62-406 Łądek
<http://www.bip.gminaladek.pl/>

tel./fax./63/ 276 35 12
e-mail: gmina@gminaladek.pl

Zamawiający:

Łądek, dnia 12.07.2024

Gmina Łądek

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:
ZP.271.7.2024

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

1. Czy w zakresie tego postępowania jest dostawa stacji zlewnej ?

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje dostawy stacji zlewnej.

2. Kto ponosi koszt wywozu ścieków w trakcie remontu reaktora biologicznego ?

Odpowiedź:

Wywóz ścieków nie będzie realizowany przez Inwestora

Na OŚ Ciężen Zamawiający ograniczy ilość ścieków, poprzez nie przyjmowanie ścieków dowożonych beczkowozami.

Istniejący układ technologiczny umożliwi utrzymanie oczyszczalni ścieków w ruchu. Wykonawca opracuje program utrzymania obiektu w ruchu, który podlegać będzie akceptacji przez Zamawiającego. W załączeniu skan istniejącego reaktora biologicznego.

W przypadku konieczności transportu ścieków Zamawiający wskazuje 2 oczyszczalnie ścieków:

- OŚ Łąd, ul. Wygonowa 5, w odległości około 6,5km
- OŚ Łądek, ul. Niska 17, w odległości około 9,5km

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Kierownik Zamawiającego
Wójt Gminy Łądek
Artur Miętkiewicz