



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

KPEC

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Bydgoszcz, 07.01.2020 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Budowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w Bydgoszczy w rejonie ulicy Żeglarskiej – zadanie 96 etap III, znak sprawy 2019/S 233-572589


KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 23.12.2019 r. wpłynęło pytanie od Wykonawców. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytanie 1

Prosimy o informację czy mufy zgrzewane elektrycznie powinny być otwarte czy zamknięte?

Odpowiedź Zamawiającego:

Mufy zgrzewane w pozycji 6 zestawienia materiałów preizolowanych, tj. dla średnicy Dzp560 należy zastosować jako zamknięte.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski