

WYJAŚNIENIE DOTYCZĄCE ZAPYTANIA

„Remont drogi powiatowej Nr 2108B Krasowo Wólka - dr. woj.nr 659” Oznaczenie sprawy: 04/I/2024

W odpowiedzi na zapytanie, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

Zapytanie:

1. Zgodnie z załączonym Kosztorysem Ofertowym w poz. 12 Części przelotowe prefabrykowanych przepustów betonowych drogowych rurowych jednocentrowych o średnicy 80cm wraz z zasypaniem i wykonaniem ścianek czołowych zbrojonych w lok. 0+402 – 15,00mb, 1+357 – 10,00mb, 2+332 – 10,00mb, 2+934 – 10,00mb w km 0+402,00 należy wykonać przepust fi 800 o dł. 15,00mb. Zgodnie z opisem technicznym, oraz po wizji w terenie stwierdzono, że w km 0+402,00 należy wykonać przepust 2x800mm o dł. 2x15,00mb=30,00mb. Prosimy o korektę pozycji 12 Kosztorysu ofertowego oraz Przedmiaru Robót

Wyjaśnienie:

Zamawiający zamieszcza nowy poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.

DYREKTOR
ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH
mgr inż. Marcin Korcz