



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską



KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

WZP.271.9.2024

Wieliczka, dnia 12.04.2024 r.

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Zaprojektowanie i budowa budynku żłobka w ramach zadania pn. Utworzenie 100 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowej instytucji żłobka pod adresem Grabówki w ramach „Maluch+”

w związku z uczestnictwem w realizacji projektu FERS współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+, w ramach priorytetu 2 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

Pytanie z dnia 11.04.2024 r.:

1. *W związku z określeniem mocy instalacji fotowoltaicznej w wysokości 35kW, prosimy o określenie miejsca zainstalowania tych paneli, biorąc po uwagę fakt że taka moc wymaga ok 180 m2 powierzchni montażowej.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że według typowych danych technicznych dla zapewnienia mocy 35kW z instalacji fotowoltaicznej będzie potrzeba około 100-105 paneli. Panele fotowoltaiczne należy zainstalować na południowej połaci dachu. Powierzchnia południowej połaci dachu jest wystarczająca dla montażu paneli fotowoltaicznych.

Pytanie z dnia 12.04.2024 r.:

2. *Z odpowiedzi na pytania z dnia 11.04.2024r, Zamawiający odpowiedział na punkt 10, że zamówienie nie obejmuje wyposażenia ruchomego. Proszę o informację czy również nie jest ujęte do zamówienia zabudowa meblowa oraz wyposażenie AGD kuchni czy pokoju socjalnego.*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koncepcja architektoniczna budynku nie przewiduje trwałej zabudowy meblowej. Zakres zamówienia nie obejmuje trwałej zabudowy meblowej, wyposażania AGD kuchni oraz pokoju socjalnego.

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu związania ofertą):
*7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **16.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*
2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):
*9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **17.04.2024 r. do godziny: 11:00.** Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:
<https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>, Link bezpośredni: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/904132>*
3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):
*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.04.2024 r.** o godz. **11:30.***
4. Punkt 21.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):
*21.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść do dnia **17.04.2024 r. do godz. 11:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**

Dokument podpisano elektronicznie