RODZAJ WYROBU	STOLARKA OKIENNA - PROFIL PCV									
OZNACZENIE NA RYSUNKU	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10
SCHEMAT										
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	2,50 x 4,40	2,30 x 2,10	1,80 x 2,10	2,40 x 1,20	1,80 x 0,60	2,40 x 0,60	1,80 x 1,20	1,20 x 1,20	1,20 x 0,60	0,80 x 0,30
ILOŚCI SUMA	8	75	1	27	3	22	7	12	1	2

UWAGI

Pakiet szklenia 4/18/4/18/4 ZE. 3-SZ.U=0.5 CIEPŁA RAMKA U
Kolor - Biały
Okucia obwiedniowe w systemie typu activPilot
Okna być zgodnie z normą PN-EN 12608 w klasie A.

Głębokość zabudowy: 70-85 mm
Szerokość zestawu rama/skrzydło: od 89 mm
Maksymalna grubość oszklenia: 48 mm
Ilość komór: 6-7
System uszczelnienia: zewnętrzne minimum (2 uszczelki)
System wzmocnienia: stal

Odporność na działanie wiatru: C4*
Wodoszczelność: 9A*
Przepuszczalność powietrza: 4*
Technologia bonding inside: tak
Możliwość pianowania: tak
Wymienne uszczelki: tak

Wszystkie okna wyposażyć w nawietrzaki.
Parapety wewnętrzne z konglomeratów
Parapety zewnętrzne - blacha powlekana gr.0,7mm

UWAGI:
1. PODANE ILOŚCI I WIELKOŚCI OKIEN I DRZWI SPRAWDZIĆ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM NA BUDOWIE
2. PRZED WYKONANIEM OKIEN I DRZWI PRODUCENT ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE FAKTYCZNE WYMIARY OŚCIEŻY I ZWERYFIKOWAĆ WYMAGANĄ PRZEZ NIEGO SZEROKOŚĆ MONTAŻOWĄ.

Obiekt: Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Łużnej, dz. nr 810/37 38-300 Gorlice, ul.Gen.J.Hallera 17

Nazwa: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Temat: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

Inwestor: Gmina Łużna, 38-322 Łużna 634

Projektował:	mgr inż. arch. Janusz Rotko	63/2001	
Data:	KWIECIEŃ / 2024	Skala:	1:50 ZS1