




ANDRZEJ OLSZOWSKI A14
USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWLANE

ul. Biecka 8/35, 38-300 Gorlice
tel. (18) 353 72 13
693 333 422, 783 996 468
a14projekty@gmail.com

Rodzaj opracowania:	<u>PROJEKT WYKONAWCZY</u>	
Branża:	DROGOWA	
Nazwa inwestycji:	„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie Gorc.” <i>Przedsięwzięcie realizowane w ramach: „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – małej retencji oraz przeciwdziałania erozji wodnej na terenach górskich”</i> <i>Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności – w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.</i>	
Adres obiektu budowlanego:	Województwo – MAŁOPOLSKIE, Powiat – LIMANOWSKI Miejscowość – ZASADNE, SZCZAWA	
Inwestor:	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe NADLEŚNICTWO LIMANOWA ul. Kopernika 3 34-600 Limanowa	
Działki w zakresie inwestycji:	Kamienica 120705_2/Zasadne 0003/dz.: 50, 1549, 1550 Kamienica 120705_2/Szczawa 0002/dz.: 1870, 1869	
Jednostka projektowa:	ANDRZEJ OLSZOWSKI A14 USŁUGI PROJEKTOWE, NADZORY BUDOWALNE, UL. BIECKA 8/35, 38-300 GORLICE	
Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko Nr uprawnień	Pieczęć i podpis
Projektował: branża drogowa	mgr inż. Andrzej Olszowski MAP/0078/ZHOD/04	
Spis zawartości		strona 2
Gorlice, październik 2019 r.		

Egz. Nr.....



Spis zawartości

A.	CZĘŚĆ OPISOWA	3
1.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	4
2.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	4
3.	OPIS STANU PROJEKTOWANEGO	5
4.	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	8
5.	INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANÝCH	8
B.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	9
	Spis rysunków:	9
	ZAŁĄCZNIKI	23
A.	OŚWIADCZENIE	24
B.	KOPIA UPRAWNIENÍ I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY	25
C.	INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	26

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie Gorc”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Projekt wykonano na potrzeby Inwestora – Nadleśnictwa Limanowa

1.2. Podstawowe przepisy i normatywy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne,
- Ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody,
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
- Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach, ORWLP w Bedoniu 2013 r.
- Podręcznik wdrażania projektu – Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich. Warszawa, listopad 2016 r.

1.3. Cel i zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje

- Budowę przepustu o oznaczeniu P2-1 o dł.15 m.b. wraz z niezbędnymi umocnieniami wlotu i wylotu zlokalizowanego na potoku „Głębiniec” w km 3+250
- Odtworzenie odcinka drogi leśnej zlokalizowanej bezpośrednio nad przepustem P2-1 o dł. 23 m.b.
- Budowę przepustu o oznaczeniu P2-2 o dł.11 m.b. wraz z niezbędnymi umocnieniami wlotu i wylotu zlokalizowanego na cieku „bez nazwy” w km 0+208
- Odtworzenie odcinka drogi leśnej zlokalizowanej bezpośrednio nad przepustem P2-2 o dł. 15 m.b.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

2.1. Lokalizacja

Przepusty objęte zakresem inwestycji znajdują się na terenie gminy Kamienica, w powiecie limanowskim, w województwie małopolskim. Szczegółowa lokalizacja przepustów:

- a) przepust P2-1 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 277/280 w ciągu istniejącej drogi leśnej „Magorzycza I” o numerze inwentarzowym 220/112.
- | | |
|-----------------------|------------------|
| – Miejscowość | – Zasadne |
| – Działki ewidencyjne | – 50, 1549, 1550 |

b) przepust P2-2 zlokalizowany jest w oddziale leśnym 267/269 w ciągu drogi stokowej „Magorzycza I” o numerze inwentarzowym 220/112.

- | | |
|-----------------------|--------------|
| – Miejscowość | – Szczawa |
| – Działki ewidencyjne | – 1869, 1870 |

2.1.1. Przepust P2-1

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 150 cm. Obiekt posiada 10,0 m długości. Rury żelbetowe przepustu są skławiszowane. Na wlocie i wylocie przepustu zinwentaryzowano kaszyce drewniane, stanowiące zabezpieczenie brzegów. Nad przepustem przebiega droga leśna o nawierzchni tłuczniowej. Od strony górnej i dolnej wody zinwentaryzowano bariery metalowe o długości 8,00 m i 4,00 m.

Przepust zlokalizowany jest na cieku bez nazwy stanowiącym dopływ potoku Głębiniec. Oś potoku przecina drogę leśną pod kątem $\sim 50^\circ$. Koryto na wlocie posiada regularny kształt o szerokości ok 3,5 m oraz niewysokie skarpy ok 1,0 m wysokości. Na wylocie z przepustu znajduje się szerokie rozlewiszko ok 5÷6 m, a skarpy cieku mają wysokość ok 1,0 m

2.1.2. Przepust P2-2

Istniejący przepust posiada konstrukcję z rur żelbetowych o średnicy 150 cm. Obiekt posiada 8,0 m długości. Na wlocie i wylocie przepustu zinwentaryzowano kaszyce drewniane, stanowiące ubezpieczenie brzegów oraz dna cieku. Nad przepustem przebiega droga leśna o nawierzchni tłuczniowej. Przepust zlokalizowany jest na cieku bez nazwy, stanowiącym prawobrzeżny dopływ potoku Głębiniec. Oś potoku przecina drogę leśną pod kątem $\sim 58^\circ$. Koryto na wlocie posiada regularny kształt o szerokości ok 3,0 m oraz skarpy o znacznej wysokości około 6,0 m.

Na wylocie koryto posiada regularny kształt o szerokości ok 2,5 m, a skarpy potoku mają wysokość ok 2,5 m.

2.2. Istniejące uzbrojenie terenu

W miejscu planowanej inwestycji nie występują żadne sieci.

2.3. Nawiązanie geodezyjne

Obiekty budowlane zostały nawiązany do współrzędnych geodezyjnych (poziom odniesienia – „Kronsztad 1986”, w układzie współrzędnych „2000”).

3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. Roboty rozbiórkowe

Przepust P2-1

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy rozebrać:

- Nawierzchnię asfaltową drogi nad przepustem;
- konstrukcję istniejącego przepustu $\Phi 1,50$ m i długości 10,0 m;
- drewniane kaszyce na wlocie i wylocie z przepustu.

Przepust P2-2

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych należy rozebrać:

- nawierzchnię kruszową drogi nad przepustem;
- konstrukcję istniejącego przepustu $\Phi 1,50$ m i długości 8,0 m;
- drewniane kaszyce na wlocie i wylocie z przepustu.

3.2. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P2-1

W miejscu istniejącego przepustu zaprojektowano obiekt ramowy o klasie obciążenia A i wymiarach w świetle 4,0x1,5÷1,6 m. Długość projektowanego obiektu jest równa 15,0 m, a zaprojektowany spadek podłużny przepustu wynosi 3,0%.

Przepust należy posadowić na płycie fundamentowej wykonanej z betonu C25/30 gr. 40÷50 cm. Płyta fundamentowa powinna być szersza od elementów prefabrykowanych przepustu o 20 cm z każdej strony. Zbrojenie poprzeczne płyty fundamentowej należy wykonać w postaci zbrojenie górnego z prętów Ø25, w rozstawie co 20 cm, oraz zbrojenia dolnego wykonanego z prętów Ø16 cm, w rozstawie co 20 cm.

Zbrojenie podłużne górne i dolne wykonać z prętów Ø10, w rozstawie co 15 cm, pręty te należy wpuścić w fundamenty ścian czołowych.

Na ułożonych elementach prefabrykatów przepustu należy wykonać żelbetową płytę spinającą wylewaną na mokro, o grubości 14,0÷18,7 cm, z betonu klasy C25/30. Płytę spinającą należy zazbroić podwójną siatką prętów Ø10 w rozstawie co 12,5 cm. Pręty podłużne należy wpuścić w ściany czołowe. Powierzchni górnej nadbetonu należy nadać spadki poprzeczne o wartości 2,0% od osi na zewnątrz przepustu. Płytę spinającą należy zespolić z prefabrykatami za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm.

Powierzchnie górną nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, należy zabezpieczyć izolacją poziomą z papy termozgrzewalnej zawiniętej na ściany pionowe po 25cm z każdej strony. Ściany elementów prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu roztworem asfaltowym, należy zabezpieczyć izolacją w postaci powłoki asfaltowo-rozpuszczalnikowej.

Przepust należy zasypać równomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym, zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,98$ wg standardowej próby Proctora.

Na wlocie i wypadzie z przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe ściany czołowe, gdzie warstwę zewnętrzną stanowi okładzina kamienna gr. 20 cm, a warstwę wewnętrzną ściana żelbetowa z betonu C25/30 o gr. 30 cm. Ścianę betonową należy zespolić z okładziną kamienną, za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. Część czołowa ściany posiada szerokość 4,68 m oraz skrzydełka o dł. 3,0 m zlokalizowane pod kątem 60° w stosunku do płaszczyzny wylotu z przepustu. Ściany czołowe posiadają wysokość całkowitą 3,64 m oraz są posadowione na głębokości 1,20 m poniżej dna cieku. Zaprojektowano zbrojenie ścian w postaci podwójnej siatki prętów Ø12 w rozstawie co 20 cm. Zarówno zbrojenie ścian czołowych, płyty spinające oraz płyty dennej. należy wykonać ze stali klasy A-IIIIN.

Od strony górnej i dolnej wody wykonano umocnienia z płyt kamiennych gr. 50 cm przelanych betonem, o długości 6,0 m od strony górnej i dolnej wody.

3.3. Charakterystyka i podstawowe parametry przepustu P2-2

W miejscu istniejącego przepustu zaprojektowano obiekt skrzynkowy o klasie obciążenia A i wymiarach w świetle 2,0x1,5 m. Długość projektowanego obiektu jest równa 12,0 m, a zaprojektowany spadek podłużny przepustu wynosi 7,0%.

Przepust należy posadowić na ławie z betonu C8/10 grubości 30 cm, ewentualne nierówności i ubytki w ławie należy uzupełnić za pomocą zaprawy cementowej. Ława powinna być szersza od elementów prefabrykowanych przepustu o 20 cm z każdej strony. Styk prefabrykatów należy wyspoinować zaprawą cementową. Na ułożonych elementach prefabrykatów przepustu należy wykonać żelbetową płytę spinającą wylewaną na mokro, o grubości 14,0÷16,2cm, z betonu klasy C25/30. Płytę spinającą należy zazbroić

podwójną siatką prętów Ø10 w rozstawie co 12,5 cm. Pręty podłużne należy wpuścić w ściany czołowe. Powierzchni górnej nadbetonu należy nadać spadki poprzeczne o wartości 2,0% od osi na zewnątrz przepustu. Płytę spinającą należy zespolić z prefabrykatami za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm.

Powierzchnie górną nadbetonu po oczyszczeniu z mleczka cementowego, należy zabezpieczyć izolacją poziomą z papy termozgrzewalnej zawiniętej na ściany pionowe po 25 cm z każdej strony. Ściany elementów prefabrykowanych po uprzednim zagruntowaniu roztworem asfaltowym należy zabezpieczyć izolacją w postaci powłoki asfaltowo-rozpuszczalnikowej.

Przepust należy zasypać równomiernie z obydwu stron gruntem niewysadzinowym, zagęszczonym do wskaźnika zagęszczenia $I_s=0,98$ wg standardowej próby Proctora.

Od strony górnej i dolnej wody przepustu zaprojektowano dwuwarstwowe ściany czołowe, gdzie warstwę zewnętrzną stanowi okładzina kamienna gr. 20 cm, a warstwę wewnętrzną ściana żelbetowa z betonu C25/30 o gr. 30 cm. Ścianę betonową należy zespolić z okładziną kamienną, za pomocą prętów Ø14 osadzonych za pomocą kleju epoksydowego w otworach Ø18 o głębokości 70 mm, w rozstawie 50x50 cm. Od strony górnej wody ściana czołowa posiada szerokość 2,50 m oraz skrzydełka o dł. 3,0 m zlokalizowane pod kątem 60° w stosunku do płaszczyzny równoległej do wlotu do przepustu. Ściana posiada wysokość całkowitą 3,56 m oraz jest posadowiona na głębokości 1,2 m poniżej dna cieku.

Od strony dolnej wody przepustu ściana posiada szerokość 4,0 m oraz skrzydełko o dł. 3,0 m zlokalizowane pod kątem 60° w stosunku do płaszczyzny równoległej do wlotu do przepustu. Ściana posiada wysokość całkowitą 3,56 m oraz jest posadowiona na głębokości 1,2 m poniżej dna cieku. Zaprojektowano zbrojenie ścian w postaci podwójnej siatki prętów Ø12 w rozstawie 20 cm. Zarówno zbrojenie ścian czołowych jak i płyty spinające należy wykonać ze stali klasy A-IIIIN.

Od strony górnej i dolnej wody wykonano umocnienia z płyt kamiennych gr. 50 cm przelanych betonem, o długości 5,0 m od strony górnej i 4,0 m od strony dolnej wody.

3.4. Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie korony drogi nad przepustami zapewniają spadki podłużne i poprzeczne. Zachowano istniejący kierunek odpływu wód opadowych.

3.5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

W obrębie przepustów projektuje się wykonanie obustronnych barier stalowych bezprzekładkowych wbijanych typu N2 na słupkach sigma 100, co 4 m w odległości 0,35 m od krawędzi pobocza. Bariery energochłonne należy zakończyć łącznikami czołowymi pojedynczymi. W obrębie przepustów należy zlokalizować bariery o następującej długości:

- P2-1 – bariery obustronne o długości 12 m;
- P2-2 – bariery obustronne o długości 12 m.

3.6. Przekroje konstrukcyjne

Projekt przebudowy przepustów pod drogami leśnymi przewiduje w ramach wykonywanych robót, wykonanie i zagęszczenie podbudowy, odtworzenie nawierzchni drogowej o szerokości 3,50 m, wraz z ewentualnymi poszerzeniami oraz poboczy obustronnych o szerokości 1,10 m.

➤ Konstrukcja jezdni na drodze leśnej nad przepustem P2-1

- 5 cm – warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

- 5 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W
- 25cm– podbudowa zasadnicza – z kruszywa C_{90/3} niezwiązanego spoiwem stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm
- Konstrukcja poboczy na drodze leśnej nad przepustem P2-1
- 35 cm – nawierzchnia twarda nieulepszona – z kruszywa C_{90/3} niezwiązanego spoiwem stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm zaklinowany klinцем 20/31,5 mm z zamknięciem górnej warstwy grysem bazaltowym 2/8mm,
- Konstrukcja drogi leśnej nad przepustem P2-2
- 10 cm – nawierzchnia twarda nieulepszona – z kruszywa C_{90/3} niezwiązanego spoiwem stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm zaklinowany klinцем 20/31,5 mm z zamknięciem górnej warstwy grysem bazaltowym 2/8 mm,
- 20 cm – podbudowa zasadnicza – z kruszywa C_{90/3} niezwiązanego spoiwem stabilizowanego mechanicznie – tłuczeń 31,5/63 mm

4. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny i obszary górnicze.

5. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie, określone prawem budowlanym uprawnienia. Należy je wykonywać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami oraz zasad BHP.

Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak: certyfikat na znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny itp.

Projektował:

mgr inż. Andrzej Olszowski

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

– Orientacja, w skali 1:10 000	Rys. 1 – str. 10
– Projekt Zagospodarowania Terenu – Przepust P2-1, w skali 1:500	Rys. 2 – str. 11
– Rzut z góry przepust P2-1, w skali 1:100.....	Rys. 3 – str. 12
– Rysunki ogólne przepustu P2-1, w skali 1:50.....	Rys. 4 – str. 13
– Zbrojenie płyty spinającej P2-1, w skali 1:25.....	Rys. 5 – str. 14
– Zbrojenie płyty dennej P2-1, w skali 1:25.....	Rys. 6 – str. 15
– Zbrojenie zbrojenie ścian czołowych przepustu P2-1, w skali 1:25	Rys. 7 – str. 16
– Projekt Zagospodarowania Terenu – Przepust P2-2, w skali 1:500	Rys. 8 – str. 17
– Rzut z góry przepust P2-2, w skali 1:100.....	Rys. 9 – str. 18
– Rysunki ogólne przepustu P2-2, w skali 1:50.....	Rys. 10 – str. 19
– Zbrojenie płyty spinającej P2-2, w skali 1:25.....	Rys. 11 – str. 20
– Zbrojenie wlotu do przepustu P2-2, w skali 1:25.....	Rys. 12 – str. 21
– Zbrojenie wylotu z przepustu P2-2, w skali 1:25.....	Rys. 13 – str. 22

ZAŁĄCZNIKI

A. OŚWIADCZENIE

Autor dokumentacji projektowej oświadcza, że:
projekt wykonawczy pn.:

„Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie Gorc”

jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i
może być skierowany do realizacji.

Funkcja:	Tytuł, imię, nazwisko Nr uprawnień	Pieczęć i podpis	Data
Projektant:	mgr inż. Andrzej Olszowski MAP/0078/ZHOD/04		10.2019

B. KOPIA UPRAWNIEN I PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY



MOIB.0KK.713.1/83/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.), § 9 ust. 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnego wykonywania czynności inżynierskich w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że

Pan Andrzej Józef Olszowski - technik budowlany
urodzony dnia 10.09.1965 r. w Nowym Sączu
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0078/ZHOD/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalności drogowej.

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwałą Nr 30 z dnia 5 czerwca 2004 r. stwierdziła, że Pan Andrzej Olszowski posiada pokrewne wykształcenie dla specjalności, w której nadano uprawnienia objęte niniejszą decyzją oraz praktykę zawodową, kończącą do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. dr inż. Zdzisław Cieślinski
2. mgr inż. Mirosław Boryczko - Stępień
3. mgr inż. Piotr Kuryśki

Orzekają:
1. dr inż. Andrzej Olszowski
ul. Dąbrowska 20B
33-300 Nowy Sącz
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a



Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAP-22X-U3R-MBW *

Pan Andrzej Olszowski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/1214/01
adres zamieszkania Libusza 521, 38-306 Libusza
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:


Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z Biurem Właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

www.pib.org.pl

C. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:	"Zabezpieczenie infrastruktury leśnej. Przebudowa przepustów na obiekty o większym świetle w Leśnictwie Gorc"
Adres obiektu budowlanego:	Województwo – małopolskie Powiat – limanowski Miejscowość – Mszana Dolna
Nazwa i adres inwestora:	 NADLEŚNICTWO LIMANOWA 34-600 Limanowa ul. Kopernika 3
Imię i nazwisko oraz adres projektanta:	Andrzej Józef Olszowski 38-300 Gorlice Ul. Biecka 8/35

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

- wytyczenie w terenie zgodnie z projektem;
- karczowanie drzew i krzewów;
- roboty rozbiórkowe;
- roboty ziemne;
- zagęszczenie warstw gruntu pod przepustami;
- wykonanie ławy fundamentowej;
- ułożenie prefabrykatów betonowych;
- roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie ścian czołowych;
- wykonanie izolacji powierzchniowych;
- zasypanie wnęk za ścianami czołowymi przepustów;
- wykonanie umocnień w korycie potoku;
- wykonanie nasypów na dojazdach;
- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni z kruszywa;
- montaż balustrady stalowej
- wykonanie prac porządkowych i rekultywacja terenu

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejący przepust P2-1 wraz z umocnieniami na wylocie i wylocie – podlega rozbiórce

Istniejący przepust P2-2 wraz z umocnieniami na wlocie i wylocie – podlega rozbiórce

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Istniejące elementy zagospodarowania terenu

Do istniejących elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć:

- nierównomierne ukształtowanie terenu,
- potok – szczególnie w czasie wezbrań.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Do projektowanych elementów zagospodarowania przedmiotowego terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót budowlanych należy zaliczyć:

- wykopy i strome skarpy.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia

- Kontakt z narzędziami i maszynami budowlanymi (koparki, spycharki, równiarki, samochody) roboty ziemne, roboty betoniarskie, wykonywanie podbudów i nawierzchni.
- Utonięcie - prace wykonywane w obrębie koryta potoku w szczególności w czasie wezbrań.
- Obsługa sprzętu takiego jak młoty pneumatyczne, pilarki do drewna.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Do podstawowych środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych należą:

- 1) Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

- ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejść, wjazdów,
 - oznaczenie stref niebezpiecznych,
 - wykonanie balustrad, daszków ochronnych etc.,
 - urządzenie składowisk materiałów i wyrobów,
 - urządzenie pomieszczeń sanitarno – higienicznych i socjalnych,
 - doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
 - zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,
 - zapewnienie utylizacji ścieków,
 - urządzenie stref gromadzenia odpadów
- 2) Zapewnienie właściwych stref stanowisk pracy w zależności od rodzaju wykonywanych przez pracowników robót budowlanych, w tym m. in.:
- zabezpieczenie dróg komunikacji,
 - zabezpieczenie otworów pionowych i poziomych,
 - zapewnienie właściwego oświetlenia,
 - zabezpieczenie wentylacji, odciągów powietrza etc.,
 - zabezpieczenie pracowników przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
 - Zapewnienie sprawnego i właściwego funkcjonowania instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
- 3) Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa i oporności izolacji
- 4) Właściwy montaż, eksploatację zgodnie z instrukcją producenta maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym m. in.:
- przestrzeganie Dokumentacji technicznej oraz wymagań określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,
 - zapewnienie właściwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy),
 - maszyny stosować wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i być obsługiwane przez przeszkolone osoby,
 - maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności, technicznej i bezpiecznego użytkowania,
 - właściwe oznakowanie maszyn i urządzeń budowlanych,
 - zapewnienie właściwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urządzeń budowlanych.

- 5) Właściwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie się z infrastrukturą techniczną na terenie inwestycji.
- 6) Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym „Tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”.

Uwaga:

Inwestora i Kierownictwo Budowy zobowiązuje się do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia we wszystkich branżach biorących udział w realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Opracował:

mgr inż. Andrzej Olszowski