

Zbrośławice, dn. 28.08.2024 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.1605 z późn. Zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na: „**Instalacja fotowoltaiczna dla Centralnej Oczyszczalni ścieków w Przechlebiu**” - zaprojektuj i wybuduj”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrośławicach publikuje treści pytań i udziela na nie odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytanie 1:

Przez jaki okres i z jaką częstotliwością Zamawiający wymaga przeglądów serwisowych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający wskazuje, iż przeglądy serwisowe winny być zgodne z kartą charakterystyki i wymagań producenta celem utrzymania okresu gwarancji jak wskazano w dokumentacji przetargowej.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji do 150 kWp ,co skutkowałoby brakiem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Czy Zamawiający ze względu na złożoność prac przedłuży termin realizacji zadania o dodatkowe 30 dni?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2:

Zamawiający tworząc dokumentację uproszczoną techniczną PFU oraz składając wniosek o dofinansowanie do instytucji był w okresie prawnym innych zapisów toteż całość dokumentacji została wytworzona w oparciu o obowiązujące w czasie przepisy. Zamawiający nie posiada wiedzy z zakresu zmiany wielkości instalacji z instytucją dofinansującą w związku z powyższy w chwili obecnej nie może dokonać zmiany wielkości instalacji.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacja zadania.