

OFERENCI

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Pogotowie Ciepłownicze	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Marketingu	32 335 0 118
Sekcja ds. Auditingu Zewn. i Efektywności Energetycznej	32 335 0 190



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy:001263/24

Nr dokumentu: 00097/24/DZ

Wasz Znak:

Data: 19.07.2024

Dotyczy: Wstępnych konsultacji rynkowych na *Zabudowę zespołu pompy ciepła, wykorzystującego ciepło odpadowe ścieków komunalnych Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Gliwicach- Dostawa i montaż zespołu pomp.*

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią do postępowania jw.

Czy warunek zasilania pompy ciepła napięciem 10,5kV jest warunkiem limitującym udział w postępowaniu? Czy możliwe jest uczestnictwo w postępowaniu z pompami ciepła zasilanymi niskim napięciem?.

Odpowiedź: Ze względu na wstępne opracowania całości infrastruktury obiektu, a także posiadane warunki przyłączeniowe, pompy ciepła zasilane niskim napięciem nie są dopuszczalne. Zespół pomp ciepła powinien być zasilany napięciem zgodnym z wytycznymi technicznymi założenia inwestycyjnego (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacji Rynkowych)

Zatwierdził: Prezes Zarządu PEC-Gliwice Sp. z o.o. Krzysztof Szaliński



KRS 0000061254 Sąd Rejonowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitał Zakładowy 94 222 500 PLN