

Wolbrom, dnia 10.06.2021r.

WTI.271.2.4.2021.ZP

WG ROZDZIELNIKA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom - ul. Wyzwolenia”.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Gmina Wolbrom przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) oraz udziela odpowiedzi.

Dot. Zapytania nr 3

Pytanie 1

W załączonym przedmiarze robót w dziale odtworzenia dróg widnieją pozycje 5.9 i 5.10 "Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne..." o sumarycznej grubości 20cm oraz pozycje 5.11 i 5.12 "Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna.." o sumarycznej grubości 20 cm natomiast w zamieszczonej dokumentacji projektowej na str. 99 w założeniach odtworzenia konstrukcji dróg gminnych widnieje tylko warstwa dolna z kruszywa frakcji 0-63 o gr. 25cm i warstwa górna z kruszywa frakcji 0-31 o gr. 15 cm.

Prosimy o doprecyzowanie który sposób odtworzenia uwzględnić w ofercie.

Jeżeli należy skalkulować wykonanie warstw podsypkowych cementowo-piaskowych to prosimy o informację o jakich parametrach i czy zamawiający dopuści wykonanie stabilizacji wykonanej in-situ lub z dowozu?

(Dodatkowo Wykonawca do zapytania dołączył wyciąg z dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma).

Odp.:

W ofercie należy uwzględnić odtworzenie zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego Załącznika nr 6 do SWZ – Przedmiar robót, wprowadza się Załącznik nr 6 do SWZ – Przedmiar robót (po zmianie z dnia 10.06.2021r.).

Dot. Zapytania nr 4

Pytanie 1

W załączonych przedmiarze brak pozycji montażu zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego na rurociągu tłocznym fi90. Czy znajduje się to w zakresie? Jeżeli tak to prosimy o skorygowanie przedmiaru.

Odp.:

Montaż zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego należy wycenić w pozycji 2.4 przedmiaru - Kanał tłoczny jako jego element.

Dodatkowo mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania, otwarcia, wniesienia wadium oraz związania ofertą, a co za tym idzie zmiany poniższych zapisów SWZ:

- rozdział XXII, punkt 4 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 16.06.2021r. o godzinie 12:00.”

- rozdział XXIII SWZ, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej <https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom> nie później niż do dnia **16.06.2021r.** do godziny 12:00,00

Uwaga

Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.”

- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:

„Termin związania ofertą upływa w dniu **15.07.2021r.**”

- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **16.06.2021r.** o godzinie **12:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej

NACZELNIK WYDZIAŁU
TECHNICZNO-INWESTYCYJNEGO
Krzysztof Wolczyński

Rozdzielnik:

- Platforma przetargowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/wolbrom>

- a/a

Załączniki:

Załącznik nr 1: Wyciąg z dokumentacji projektowej (dołączony do Zapytania nr 3/Pytania 1),

Załącznik nr 2: Załącznik nr 6 do SWZ – Przedmiar robót (po zmianie z dnia 10.06.2021r.).