

Zbrośławice, dn. 13.09.2024 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz.1605 z późn. Zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na: **„Instalacja fotowoltaiczna wraz z powietrzną pompą ciepła dla budynku administracyjnego Oddziału Wodociągów i Kanalizacji w Zbrośławicach”**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający – Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrośławicach publikuje treści pytań i udziela na nie odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Pytanie 1:

Czy, przy określonej w opisie przedmiotu zamówienia, mocy pompy ciepła minimum 14,539 kW przy parametrze A-7/W55, dopuszczalne jest osiągnięcie takiego parametru, przy zastosowaniu dodatkowego źródła szczytowego (grzałki elektrycznej)?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający mając na uwadze potrzebę montażu efektywnego źródła ogrzewania określonego w PFU, uzyskane dofinansowanie oraz zasadę poprawy efektywności źródeł ogrzewania wymaga, aby nie posiadały one energochłonnego elementu grzewczego, a pomimo to ich wydajność była bardzo wysoka nawet w bardzo zimnych i mroźnych warunkach. Dlatego Zamawiający wskazuje, iż spełnienie parametru wskazanego w PFU tj. A-7/W55 musi być zapewnione bez udziału źródła szczytowego tj. bez stosowna grzałki elektrycznej.

Rafał Barszcz – Prezes Zarządu