

KPEC

www.kpec.bydgoszcz.pl

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o. o.
ul. ks. Józefa Schulza 5. 85-315 Bydgoszcz

Biuro Obsługi Klienta:
tel. 52 30 45 400
bok@kpec.bydgoszcz.pl

Centrala:
tel. 52 30 45 200
fax 52 30 45 470

Sekretariat:
tel. 52 30 45 247
sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl



Bydgoszcz, 17.05.2024 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia:

Wymiana armatury w dwóch komorach ciepłowniczych w Koronowie, PP/27/2024.

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 16.05.2024 r. do ww. postępowania wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej:

1. W SWZ jest zapis „, Czas w jakim Wykonawca powinien zdemontować zbędną armaturę i wstawić zamienną tak aby możliwe było przywrócenie obiegu czynnika grzewczego to maksymalnie 12h". W komorze k-3/3 w rejonie ulicy Zawadzkiego/Norwida jest do wymiany 12 zaworów. Czy uwzględniając jak duża ilość zaworów jest do wymiany, zamawiający podtrzymuję, że czas na przywrócenie czynnika grzewczego to tylko 12h?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza możliwość przywrócenia obiegu czynnika grzewczego w ciągu 24 godzin dla prac wykonywanych w K-3/3.

Specjalista
ds. zamówień publicznych
mgr Agata Budzyńska

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz | Koronowo | Solec Kujawski
Nakło n/Notecią | Szubin

KRS 000033107
NIP 554-030-90-86
REGON 090523340
Kapitał zakładowy 50 200 000,00 zł

