

WSZYSCY WYKONAWCY

2021-111749



Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynków położonych przy ul. Składowej 11 i ul. Składowej 12 w Poznaniu

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., prowadzący postępowanie w imieniu Miasta Poznania informuje, że w toku postępowania wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać parapety wewnętrzne, wg punktu 3.5 projektu wykonawczego branży architektonicznej mają być sosnowe, natomiast wg zestawienia stolarki parapety mają być wykonane z PCV.

Odpowiedź:

Parapety należy wykonać jako sosnowe zgodnie z pkt. 3.5 opisu do projektu wykonawczego branży architektonicznej.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu Spółki

/-/ Michał Prymas

Członek Zarządu Spółki

/-/ Szymon Błażek