

WYJAŚNIENIE NR 3 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **Budowa stawu rekreacyjnego na działce nr ewid. 10484/171 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem, znak: RI.271.2.9.2023.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający, udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia, w związku z wnioskiem, który wpłynął do Zamawiającego:

PYTANIE NR 1

Bardzo proszę o podanie szczegółowej specyfikacji w zakresie przebieralni plażowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w STWiORB są podane wystarczające szczegóły potrzebne do wykonania przedmiotowych przebieralni. Określono zarówno materiały jak również wymiary obiektów. Drewno do wykonania podłogi może zostać ewentualnie zamienione na modrzew syberyjski. Przebieralnie winne zostać zamontowane w sposób trwały, na stopach fundamentowych.

Jeżeli chodzi o formę "reklamy" na zewnętrznej części przebieralni, proponuje się by grafika zawierała panoramę Pienin z naniesionym herbem Gminy Krościenko nad Dunajcem i winna zostać uzgodniona z przedstawicielem Inwestora podczas prowadzenia prac budowlanych.

PYTANIE NR 2

Proszę o podanie kolorystyki kostki brukowej, która ma wypełniać dno stawu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kostka brukowa wypełniająca dno stawu będzie kolorowa. Szczegółowa kolorystyka zostać uzgodniona z przedstawicielem Inwestora podczas prowadzenia prac budowlanych.

PYTANIE NR 3

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o udostępnienie rYS 01 w formacie DWG.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępni rYS 01 w formacie DWG.

PYTANIE NR 4

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 2.12 do montażu są przeznaczone 2 szt. stojaków rowerowych. W dokumentacji projektowej nie podano żadnych wytycznych dotyczących tych stojaków. Prosimy o podanie lokalizacji oraz specyfikacji technicznej jak dla pozostałych elementów malej architektury.

Odpowiedź: Urządzenie typu stojak na rowery. Konstrukcja ze stali nierdzewnej w postaci 4 gniazd na koła, połączonych dolnym profilem mocującym do podłoża. Stojak pozwala na zamocowanie 4 rowerów. Stojak zakotwiony przez wbetonowanie w fundament betonowy.

Dane techniczne

Wymiary urządzenia ok. (LxWxH): 1,38 x 0,54 x 0,42 m

Szerokość stanowiska: 6,00 cm

Odległość między stanowiskami: 42,00 cm

Średnica rurki: 1,80 cm

Profil stojaka: 3,00 x 3,00 x 1,50 cm

Lokalizacja: oba stojaki powinny zostać zamontowane przy ścieżce w południowej części nasypu, dokładna lokalizacja winna zostać ustalona podczas prowadzenia prac budowlanych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.



PYTANIE NR 5

W dokumentacji projektowej nie podano wysokości słupów do opraw solarnych. Prosimy o uzupełnienie tej informacji.

Odpowiedź: Wysokość słupów do opraw solarnych: 2,6 m.

PYTANIE NR 6

W ramach projektu do wykonania są ścieżki piesze żwirowe z obustronnym obrzeżem betonowym. Rysunek PT-01 wskazuje wykonanie ścieżek:

- 10 cm ze żwiru sortowanego drobnego,

- 20 cm żwir gruby lub tłuczeń.

Prosimy o określenie frakcji kruszyw dla każdej z warstw.

Odpowiedź: Frakcje kruszyw do wykonania ścieżek:

- 10 cm ze żwiru sortowanego drobnego - żwir płukany fi 8-16mm,

- 20 cm żwir gruby lub tłuczeń. fi 31-63.

PYTANIE NR 7

W załączniku nr 9 do SWZ określono warunki płatności: „Strony ustalają, iż rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej po zakończeniu jego realizacji na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.” Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania przedmiotu umowy fakturami częściowymi a następnie fakturą końcową za prace faktycznie wykonane.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuszcza rozliczenia przedmiotu umowy fakturami częściowymi.

PYTANIE NR 8

W przedmiarze robót w poz. 4.1 istnieje zapis dotyczący humusowania terenu wraz z obsiewem w ilości 1 kpl. Prosimy o uszczegółowienie ilości robót w metrach kwadratowych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość jest zależna od przyjętej organizacji robót i dotyczy nie tylko samego projektowanego obiektu ale również terenu sąsiadującego, który ulegnie zniszczeniu przez transport i składowanie materiału oraz ruch maszyn budowlanych. Wykonawca powinien samodzielnie oszacować przedmiotową ilość znając zakres robót w formie ceny ryczałtowej.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia specyfikacji warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia przekazuje się Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz udostępnia się na stronie internetowej postępowania pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kroscienko>

mgr Jan Dyda

.....
Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem