

Szczuczyn, dn. 02.02.2024r.

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  
- TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO  
Spółka z o.o.  
ul. Sienkiewicza 15, 19-230 Szczuczyn  
NIP 719-000-05-66 Regon 450010553  
Konto BS Szczuczyn nr 55 8768 0003 0000 0592 2000 0010  
tel. 86 272-50-25

**Pracownia**

**Architektoniczno-Graficzna**

**GRAF Piotr Kuczyński**

**ul. Czysta 14**

**15-463 Białystok**

dotyczy: Warunki techniczne projektowania sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynku mieszkalnych wielorodzinnych w Szczuczynie przy ul. Nadstawnej oraz budynku Szkoły Podstawowej i hali sportowej przy ul. Nadstawnej.

WPK-TBS Sp. z o.o. w celu zaprojektowania przedmiotowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami niniejszym informuje, iż:

Parametry czynnika grzewczego wynoszą:

- maksymalna temperatura zasilania - 65 ° C,
- temperatura zasilania powrotu - 45 ° C,
- ciśnienie nominalne  $p = 2 \text{ MPa}$ .
- brak systemu informującego o przeciekach.

Biorąc pod uwagę planowane obiekty do podłączenia, tj. budowany budynek harcówki, budowany budynek przedszkola, budynek wielorodzinny (obecnie ogłoszony przetarg na budowę) przy ul. Nadstawnej oraz istniejący budynek Szkoły Podstawowej przy ul. Nadstawnej wraz z halą sportową warunkiem niezbędnym do dostarczenia energii cieplnej do tych budynków jest rozbudowa źródła ciepła przy ul. Sienkiewicza.

PREZES  
WPK-TBS Sp. z o.o.  
mgr Krzysztof Wysocki