



Wołomin, dnia 2.06.2023 r.

Gmina Wołomin

UL. OGRODOWA 4, 05 – 200 WOŁOMIN
TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66

ZP.271.20.2023

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA i ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie**, w ramach zadania pn. *„Przebudowa bieżni okrężnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie*

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający – Gmina Wołomin przekazuje treść zapytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany treści SWZ:

1. Pytanie

- 1) Nowy przedmiar nie uwzględnia wywozu ziemi po drenażu francuskim.
- 2) W pozycji 21 nowego przedmiaru krotność jest – 0,5 a winna wynosić 0,5. Wnosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:

Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy przy ustaleniu ceny oferowanej. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, również prace nieujęte w przedmiarze robót a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tak by w pełni służył swojemu celowi.

2. Pytanie

Wnoszę o dokonanie zmian i dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

- 1) Grubość min. 13 mm
- 2) Wytrzymałość na rozciąganie: 0,65 – 0,99 MPa
- 3) Wydłużenie przy rozciąganiu: min. 43%
- 4) Współczynnik tarcia: 50 – 60 TRRL
- 5) Odkształcenie pionowe w 23⁰C: 1,8 – 2,2 mm
- 6) Pochłanianie wstrząsów w temp. 23⁰C: 37 – 40

Odpowiedź:

Zamawiający, po analizie zadanych wcześniej pytań i udzielonych do tych pytań odpowiedzi, modyfikuje zapisy SWZ w zakresie wymaganych parametrów technicznych nawierzchni poliuretanowej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej:

- 1) Grubość min. 13 mm
- 2) Wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,56$ MPa

- 3) Wydłużenie przy rozciąganiu: $\geq 42\%$
- 4) Współczynnik tarcia: ≥ 50 TRRL
- 5) Odkształcenie pionowe w 23°C : 1,8 – 2,2 mm
- 6) Pochłanianie wstrząsów w temp. 23°C : 37 – 40

Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski
Zastępca Burmistrza