



**Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku**

PZ.077.35.2023.2.AK

DECYZJA

Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku

Na podstawie art. 135 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 803 ze zm.), w związku z wystąpieniem z dnia 1 września 2023 r. (data wpływu do tut. Komendy: 5 września 2023 roku) Pani Iwony Witkowskiej - Dąbrowskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. „Dzieci Świata” w Gdańsku przy ul. Opackiej 7 dot. zmiany terminu wykonania obowiązków decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku znak PZ.5560.58.6.2021.JC z dnia 8 lipca 2021 r.

postanawiam zmienić

termin wykonania obowiązków nałożonych
w Decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
w Gdańsku z dnia 8 lipca 2021 r. znak: PZ.5560.58.6.2021.JC, tj.:

Obowiązek nr 1: *Obudować klatki schodowe służące ewakuacji ścianami wewnętrznymi i stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 oraz wyposażyć w zamykane drzwi dymoszczelne EI 30, wyposażyć również w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu budynek Szkoły Podstawowej nr 23 zlokalizowany przy ul. Opackiej 7 w Gdańsku. Obowiązek należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających ich prawidłowość działania.*

Obowiązek nr 2:

Wyposażyć budynek Szkoły Podstawowej nr 23 zlokalizowany przy ul. Opackiej 7 w Gdańsku w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów DN 25 z węzłem póżystywnym. Obowiązek o którym mowa powyżej należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie prób i badań potwierdzających prawidłowość działania.

Obowiązek nr 3:

Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 23 zlokalizowanym przy ul. Opackiej 7 w Gdańsku oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem.

z dnia 31 sierpnia 2023 r. na dzień 31 grudnia 2024 r. z zachowaniem obowiązku.

Uzasadnienie

W dniu 5 września 2023 r. do siedziby tut. Komendy wpłynęło pismo Pani Iwony Witkowskiej - Dąbrowskiej – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. „Dzieci Świata” w Gdańsku przy ul. Opackiej 7 dot. zmiany terminu wykonania obowiązku zawartego w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku znak PZ.5560.58.6.2321.JC z dnia 8 lipca 2021 r. w zakresie przesunięcia terminów wykonania obowiązków. Strona postępowania w sposób szczegółowy przedstawiła przesłanki i powody przesunięcia terminów decyzji.

Mając na uwadze przedstawione przez zobowiązanego argumenty, uznając słuszny interes strony, postanowiono jak na wstępie.

Nadmieniam, iż zgoda na przesunięcie terminu wykonania ww. decyzji tj. na dzień 31 grudnia 2024 r. podyktowana jest występowaniem trudnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej placówek samorządowych oraz ewidencją budynku na liście zabytków. **Jednakże informuję, iż termin w niniejszej decyzji jest ostateczny i nie podlega dalszym zmianom.**

POUCZENIE

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2023 r., poz. 1560 z późn. zm.) od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (80-251 Gdańsk ul. Sosnowa 2) za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Gdańsku
[Signature]
ob. bryg. Romuald Piłata

Otrzymują:

1. Szkoła Podstawowa nr 23
im. „Dzieci Świata”
ul. Opacka 7
80-330 Gdańsk
2. PZ - a/a