

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Krosno  
38-400 Krosno, ul. Hutnicza 4  
tel.: (+48 17) 749 7000  
fax: (+48 17) 749 7001  
e-mail: re06.or@pgedystrybucja.pl

Krosno, 4 maja 2023 r.

L. dz. /PGED0460708KW23/2023

Egz. nr 1 lub ~~Egz. Pojedynczy~~



INWESTPROJEKT  
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Sp z o.o.  
ul. Krakowska 13 (IX p.)  
38-400 Krosno

Dotyczy: zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

W nawiązaniu do przesłanego pisma znak L.dz.5/2023 z dnia 14.04.2023r. ( data wpływu do RE Krosno 17.04.2023r.) wraz z załącznikiem mapowym dotyczącym zagospodarowania działki o numerze ew. 1071/2 położonej w Krośnie przy ul. Czajkowskiego na której planowana jest inwestycja pt. "Przebudowa budynku przy ul. Czajkowskiego 49 z przeznaczeniem na mieszkania" informujemy, że przez teren objęty wspomnianą inwestycją przebiega sieć linii kablowych SN i nN wykonanych kablami ziemnymi.

Wobec powyższego planowane roboty mogą być realizowane przy spełnieniu następujących warunków:

1. Wszelkie roboty należy wykonywać ręcznie z zachowaniem przepisów BHP i obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. instrukcji szczegółowych.
2. Na każdy kabel SN należy założyć po istniejącej trasie rurę ochronną dwudzielną koloru czerwonego o średnicy 160 mm i długości odpowiadającej długości drogi plus 1 mb na każdą stronę zaś na każdy kabel nN należy założyć po istniejącej trasie rurę ochronną dwudzielną koloru niebieskiego o średnicy 110 mm i długości odpowiadającej długości drogi plus 1 mb na każdą stronę.
3. Roboty związane z założeniem rur ochronnych należy zlecić firmie lub elektrykowi posiadającym stosowne uprawnienia i doświadczenie w wykonaniu tego typu robót.
4. Prace zabezpieczenia kabla SN wymagają wcześniejszego uzgodnienia terminu wykonania robót z Centrum Dyspozytorskim w Krośnie - tel.

13437 51 40. Roboty te są związane z odpłatnym dopuszczeniem brygady do prac przez Pogotowie Energetyczne w RE Krosno.

5. Wykonane roboty założenia rur ochronnych na kabel każdorazowo podlegają odbiorowi przez pracowników Rejonu Energetycznego Krosno. Termin odbioru robót należy telefonicznie uzgodnić z Kierownikiem Wydziału RM pod numerem telefonu 13-437 51 10 lub 13-437 51 15.

6. W przypadku wystąpienia kolizji planowanej inwestycji z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi tak SN jak również nN prace przebudowy tych kabli należy wykonać zgodnie z obowiązującymi zasadami usuwania kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.  
01-600 Poczów  
Rejon Energetyczny Krosno  
Z-ca Dyrektora  
Dariusz Garbacił  
podpis, pieczęć

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 – Adresat

2. Egzemplarz nr 2 – a/a

Wykonał: JP