



średnica zewnętrzna rury	D_{min} [m]	K_{min} [m]
90	0.65	0.70
110	0.65	0.70
125	0.65	0.70
140	0.65	0.75
160	0.70	0.80
200	0.75	0.90
225	0.75	1.00
250	0.80	1.10
315	0.90	1.20
355	1.00	1.30
400	1.00	1.40
450	1.00	1.50
500	1.10	1.60
520	1.10	1.70
560	1.20	1.80
630	1.30	2.00
710	1.40	2.20
780	1.50	2.40



PRZYŁĄCZ CIEPLNY Z RUR PREIZOLOWANYCH
WYMIARY WYKOPU

inwestprojekt		
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13		
e-mail: inwestprojekt.krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32		
TEMAT:		Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku oświetlającego na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych w Krośnie przy ul. Czajkowskiego 49. Działka nr 1071/2; Obręb: Śródmieście; Kat. obiektu budowlanego: XIII (pozostałe budynki mieszkalne)
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Czajkowskiego 49; (działka nr 1071/2, obręb Śródmieście)	RYS. NR
INWESTOR:	Gmina Miasto Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a	3.
TYTUŁ RYS.:	PRZYŁĄCZ CIEPLNY - WYMIARY WYKOPU	04. 2023
BRANŻA:	SANITARNIA	SKALA b.s.
PROJEKTANT:	mgr inż. Krystyna Kierońska - Barud	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Maria Homa	