



Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło: 63 323W
Parametry instalacji centralnego ogrzewania: 80°C/60°C
Ciśnienie dyspozycyjne parter: 20kPa
Pojemność zbiadu: 600l

LEGENDA:

- Instalacja centralnego ogrzewania powrót
- Instalacja centralnego ogrzewania zasilanie
- Woda zimna

Przedsiębiorstwo wielobranżowe KSM Jan Milewski 87-100 Toruń, ul. Śliwowa 10	
TEMAT PROJEKTU:	Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele realizacji publicznego obiektu pomocy społecznej - Działny Dom Senior+ w Sosnowcu. Sosnowka 3. Działka nr: 04/06/01_2.00/18.165/1 /część działki/ w obrębie 18 Sosnowka
LOKALIZACJA:	
NAZWA RYSUNKU:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI
WYKONALI:	Inię i Nazwisko Numer uprawnień specjalność
Podpis	
Projektant	mgr inż. Agnieszka Orlka KUP/0057/POOS/08 Instalacyjna
Sprawdzał	mgr inż. Maciej Orlka KUP/0176/PBS/16 Instalacyjna
DATA:	07.2023
SKALA:	NR RYS. S7