

UWAGA:
- zdemontować i zutylizować istniejącą instalację wodociągową wraz z saobnikiem cwu w kotłowni
- wskazane odcinki zabudować i wykonać rewizje dla dostępu do armatury
- przewody bez opisu wykonać jako 16x2 z rury PE-RT/AL/PE-RT, PN12
- przejścia przez przegrody wykonać w tulejach osłonowych
- przejścia przez przegrody p.poż wykonać jako ogniowe o klasie zgodnej z klasą przegrody z uwzględnieniem materiału i średnicy rurociagu
- przewody mocować przy użyciu systemowych zawiesi instalacyjnych
- przewody prowadzone w przestrzeni korytarzy zabudować GK, zabudowę wyposażyć w rewizję dla dostępu do armatury zgodnie ze wskazaniami na rysunku
- przewody w kotłownl prowadzić natynkowo
- zawory kułowe wyposażyć w śrubunki
- instalacja hydrantowa z rury stalowej węglowej ze szwem obustronnie cynkowanej, instalacja hydrantowa bez izolacji
- wodomierz z konsolą ścienną
- przewody prowadzone natynkowo i w zabudowach izolować wełną mineralną z płaszczem z folii alu o grubości 20mm zgodnie z WT
- przewody prowadzone w bruzdach izolować spienionym PE z płaszczem z folii w grubościach zgodnych z WT
- rozstw obejm zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur
- hydrant HP25, DN25 o wydajności 1l/s, zamontować na wysokości 1350 +/- 100mm, przeglądy i konserwacja wg. PN-EN 671-1, 671-2, 671-3
- wykonać zawór czerpalny ze złączką do węża w pom. 012 na potrzeby płukania instalacji hydrantowej. oznakować jako wodę nie zdatną do spożycia, przeszkolić presonel z korzystania z zaworu

LEGENDA:

- Woda zimna
- Woda ciepła
- Woda hydrantowa

Detal rozdziału instalacji wodociągowej



LEGENDA:
1. Zawór kulowy ze śrubunkiem DN32
2. Zawór z cewką elektromagnetyczną DN32
3. Zawór antyskażeniowy typ EA 251 DN32

Przedsiębiorstwo wielobranżowe KSM Jan Milewski
87-100 Toruń, ul. Śliwowa 10

TEMAT PROJEKTU:	**Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele realizacji publicznego obiektu pomocy społecznej - Dzienny Dom Senior+ w Sosnówce.**		
LOKALIZACJA:	**Sosnówka 3, Działkia nr: 040601_2.0018.165/1 /część działki/ w obrębie 18 Sosnówka**		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU-INSTALACJA WODOCIĄGOWA		
WYKONALI:	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant	**mgr inż. Agnieszka Ottka**	**KUP/0057/POOS/08 instalacyjna**	
Sprawdził	**mgr inż. Maciej Ottka**	**KUP/0176/PBS/16 instalacyjna**	
DATA: 07.2023		SKALA: 1:75	NR RYS. S1