
0.20
0.21
0.19
0.22
0.18
0.17
0.16
0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.09
0.10
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
Nawiew istniejący w drzwiach.
Wywietrzak dachowy Ø160 z cokołem i podstawą izolowaną. Pod stropem zakończyć kratką wentylacyjną okrągłą z siatką.
Wywietrzak dachowy Ø160 z cokołem i podstawą izolowaną. Pod stropem zakończyć kratką wentylacyjną okrągłą z siatką.
Usunąć wkład kominowy. Zaślepić w pomieszczeniu oraz na wylocie przewodu wentylacyjnego.
Kanał nawiewny żatowy izolowany wełną z płaszczem z folii alu. 400x100mm, sprowadzić na 30 cm nad posadzkę, nad dachem czerpnia WPBD na cokole z podstawą dachową izolowaną. W pomieszczeniu wyposażyć w kratkę 400x100 z siatką i przepustnicę wielopłaszczyznową.
kocioł na pellet
miejsce na wózki
podejście pochylnią
podejście schodami
podejście schodami
istnieje kanały wentylacyjne
istnieje kanały wentylacyjne
istnieje kanały wentylacyjne
istnieje kanały wentylacyjne
istnieje kanały wentylacyjne
podejście do odnowienia
podejście do odnowienia
podejście do odnowienia
grzejniki elektryczne
grzejniki
grzejniki
otwór nad drzwiami 160x20 hp=2,30m do zamurowania
otwór nad drzwiami 160x20 hp=2,30m wymiana na nowe okno PCV
otwór nad drzwiami 160x20 hp=2,30m wymiana na nowe okno PCV
otwór nad drzwiami 180x30 hp=2,30m
otwór nad drzwiami 180x30 hp=2,30m
otwór nad drzwiami 180x30 hp=2,30m