

Załącznik nr 9 do SWZ
26.03.2021r.

**Modernizację sieci LAN wraz z dostosowaniem pomieszczeń do wymogów serwerowni w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
(BZP.38.382-5.21)**

Informacje dodatkowe do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

1. Rozdzielnia RNN:

- Zamawiający wymaga rozdzielni 4 x 24 M (rys. nr E-09 dokumentacji projektowej);
- ze względu na brak napędu lewego należy wydać napę "od frontu przez drzwi szafy";
- Zamawiający dopuszcza zastąpienie wskaźnika UVA lampką Z-EL lub wskaźnikiem.

2. Zamawiający wymaga zastosowania kabli miedzianych i światłowodowych o klasie odporności minimum DCA.

3. Jednostka zewnętrzna klimatyzacji – skraplacz – powinna pracować w temperaturze -25°C - +40°C.

4. Wszystkie złącza światłowodowe mają być spawane. Zamawiający wymaga standardu LC, za wyjątkiem istniejącego przyłącza zewnętrznego w serwerowni.

5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie obudowy natynkowej IP65.