


PUNKT REDUKCYJNO - POMIAROWY W WOLNOSTOJĄCEJ SKRZYNCIE GAZOWEJ USTAWIONEJ W LINII OGRODZENIA

PRZEPUSTOWOŚĆ NOMINALNA 4 lub 6 m³/h



1. Kolumna przyłącza PE25 w rurze osłonowej lub podejście stalowe izolowane taśmą POLYKEN
2. Kurek sferyczny DN 15
3. Reduktor gazowy kątowy MR10 (FE10), lub MIX10
4. Monozłącze pod gazomierz G4 (G6) wraz ze wspornikiem
5. Zawór kulowy gwintowany DN25
6. Gazomierz G4 (G6)
7. Skrzynka gazowa metalowa z tylną ścianką 600x600x250 malowana proszkowo ze stelażem montażowym
8. Zmontowany cokół betonowy wraz z betonowym fundamentem

Obiekt	Budynek mieszkalny	Rys Nr
Adres	Szczeka działka nr. 1181	17
Temat	Zewnętrzna instalacja gazu	Data
Spec.	INSTALACJE SANITARNE	04.2022
mgr inż. K. Sapa SWK/0233/PWBS/16		Podpis