

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytanie z dnia 03 i 06.03.2023r. do postępowania na zadanie
„Termomodernizacja budynków szkół wraz z modernizacją kotłowni i instalacji C.O oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i elektrycznej zasilającej”

PYT. 1 Proszę o informację ile należy przewidzieć na „Odciągnięcie od budynku rur deszczowych i podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej dla Szkół: Bogucice poz.38 szt.16, Brzeźnica poz.19 szt.8, Dąbrowica poz.21 szt.13, Łapczyca poz.40 szt.15, Pogwizdów poz.21 szt.15, Stanisławice poz.41 szt.9

ODP. 1 Na każdą sztukę odciągnięcia rur deszczowych od budynku należy przewidzieć 1mb.

W przypadku SP Dąbrowica udzielono wcześniej odpowiedzi.

PYT. 2 Proszę podać kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej:

ODP. Udzielono wcześniej odpowiedzi.

PYT. 3 Czy w oknach i drzwiach ma być zastosowane szkło bezpieczne?

ODP. Szkło bezpieczne ma być zastosowane tylko w drzwiach

PYT. 4 Jeśli ma być szkło bezpieczne to czy tylko z jednej strony (od wewnątrz) czy z obu stron (od wewnątrz i na zewnątrz)?

ODP. Szkło bezpieczne z obu stron.

PYT. 4 Jakie ma być wyposażenie drzwi wejściowych aluminiowych (klamka, antaba, samozamykacz)?

ODP. Drzwi należy wyposażyć w antabę.

PYT. 4 Czy projekt przewiduje wyposażenie stolarki okiennej w nawiewniki okienne?

ODP. Przewidziano okna bez nawiewników.

Kierownik
Wydziału Inwestycji
i Funduszy Strukturalnych

mgr Agnieszka Grzymek

(podpisano elektronicznie)