

Od: Małgorzata Pietras <Malgorzata.Pietras@aquanet.pl>
Wysłano: czwartek, 15 grudnia 2022 15:00
Do: t.brudlo@mtm-infrastruktura.pl
Temat: Zaopiniowanie koncepcji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż kanału Mosińskiego między Parkiem Budzyńskim a ul. Lipową w Krosinku.
Załączniki: pud_103_2022_1.pdf; pud_103_2022_2.pdf; pud_103_2022_3.pdf; pud_103_2022_4.pdf; pud_103_2022legenda.pdf; AQ-RODO-50-aktualny.docx

Numer sprawy: IBM/80-9-1/1412/2022

Inwestor:
Gmina Mosina
pl. 20 Października 1
62-050 Mosina

Wnioskodawca:
MTM Infrastruktura
Brudło, Graczyk, Konowski sp.ł.
pl. 20 Października 14
62-050 Mosina

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.11.2022 r. w ww. sprawie, po zapoznaniu się z przesłanymi w wersji elektronicznej materiałami przekazujemy następujące informacje:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S.A. - Dział Sieci Wodociągowej, ul. Piątkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie sieci wodociągowej, magistrali wodociągowej i kanału odwadniającego prowadzić bezwzględnie pod stałym nadzorem pracowników AQUANET S.A. przy użyciu sprzętu lekkiego (zagęszczarek maksymalnie do 200 kg) i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. W obrębie magistrali wodociągowej nie dopuszczamy stosowania technologii bezwykopowych.
4. Wszelkie niejasności i nieprawidłowości wynikłe podczas prowadzenia prac wyjaśniać z udziałem Działu Sieci Wodociągowej.
5. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adres kontaktowy patrz pkt 1.).
6. W wyniku prowadzonych robót drogowych przykrycie uzbrojenia nie może być mniejsze od istniejącego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.: dla sieci wodociągowej 1,5 m i nie może być zwiększone >30cm). Przy braku możliwości spełnienia tych warunków należy w AQUANET S.A. przedstawić do zaopiniowania niweletę drogi z zaznaczonym istniejącym i projektowanym terenem oraz wrysowanym istniejącym uzbrojeniem.
7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wymogów eksploatacyjnych należy zachować pasy ochronne pozbawione zabudowy stałej, tymczasowej i zadrzewiania, o szerokości, liczonej od osi przewodu w każdą stronę zgodnie z załączonymi tabelami:

Magistrale, sieci oraz przyłącza wodociągowe	
-----+-----	
Średnica [mm]	Strefa [m]
-----+-----	
DN<150	1,5
-----+-----	
DN≥150<300	3,0
-----+-----	
DN≥300	5,0

8. Niniejsza opinia nie jest akceptacją trasy projektowanego uzbrojenia (kabel i słupy oświetleniowe). Uzgodnienie takie należy uzyskać na Naradzie Koordynacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. Franowo 26, Poznań.

W związku z pracą zdalną (homeoffice) prosimy o przysyłanie dokumentów do Spółki wyłącznie w formie elektronicznej.

Informujemy że:

opinia jest ważna tylko i wyłącznie z załączonymi mapami z wskreślonym uzbrojeniem AQUANET:

(See attached file: pud_103_2022_1.pdf)(See attached file: pud_103_2022_2.pdf)(See attached file: pud_103_2022_3.pdf)(See attached file: pud_103_2022_4.pdf)(See attached file: pud_103_2022legenda.pdf)

opinia AQUANET S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Sprawę prowadziła:

Małgorzata Pietras,
kom. 783945498,
mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

(See attached file: AQ-RODO-50-aktualny.docx)

=====

AQUANET S.A.

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS Nr 0000234819 NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł (w całości opłacony) www.aquanet.pl

UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet S.A.

Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona, prosimy niezwłocznie powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.

=====