



BURMISTRZ DĘBNA

74-400 DĘBNO, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5
Sekretariat: tel. (0-95) 760 30 50
tel./fax (0-95) 760 20 30

Dębno, dnia 19.02.2021 r.

platformazakupowa.pl/pn/um_debno

-> ID 424764 -> Wiadomości -> Komunikaty publiczne
+ SIWZ

Znak: RI.701.01.07.2.2021.BR

ODPOWIEDZI nr 2 NA PYTANIA

do zamówienia publicznego pn. „RI/01.07/1/2021 Budowa TARGOWISKA MIEJSKIEGO Dębnie w formule zaprojektuj i wybuduj” (ID 424764)

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących niniejszego postępowania, poniżej przedstawiamy ich treść oraz odpowiedź wraz z załącznikami:

PYTANIA:

- „1. Proszę o udostępnienie posiadanego projektu budowlanego oraz dokumentacji geotechnicznej celem oszacowania kosztów niezbędnych przekładek instalacji oraz wielkości robót ziemnych (celem oszacowania kosztów niezbędnych przekładek instalacji oraz wielkości robót ziemnych wymiany gruntów ze względu na zaleganie nasypów)*
- 2. Proszę o podanie, jakie parametry należy przyjąć do oferty UPS i agregatów prądotwórczych służących do podtrzymania energii na czas awarii.*
- 3. Proszę o udostępnienie warunków przyłączeniowych instalacji dla Inwestycji.”*

ODPOWIEDZI:

Ad.1. Posiadany przez nas projekt targowiska z 2018 r. jest zupełnie inny niż obecnie objęty przetargiem. Należy przyjąć, że Wykonawca wykona nową kompletną dokumentację projektową pod załączony do SWZ Program Funkcjonalno Użytkowy. Nie mniej, jeżeli będzie to pomocne załączamy Rysunek A.01 - Zagospodarowania terenu oraz Rysunek S-3 – Plan sytuacyjny sieci. Nie dysponujemy rysunkiem kolizji z istniejącymi sieciami. Załączamy także dwie Opinie geotechniczne wykonane pod drogi i uzbrojenie dla terenu wokół targowiska z 2007 r. oraz z 2019 r. Nie dysponujemy badaniami geotechnicznymi

dla samego placu targowiska. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać badania geotechniczne już pod lokalizację przedmiotowej inwestycji.

Ad.2. Dla podtrzymania energii w czasie awarii należy przyjąć co najmniej:

- utrzymanie napięcia przez 1 godzinę, tak by handlujący mogli pozamykać kasy i zamknąć utargi;
- minimalne wymagania dla instalacji przeciwpożarowych przewidziane przepisami szczególnymi dla takich obiektów;
- podtrzymanie funkcjonowania instalacji zewnętrznego monitoringu i instalacji alarmowej przez ok 12 godzin.

Ad.3. W załączeniu nieaktualne już z 2017 roku warunki przyłączeniowe do sieci:

- a. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydane przez PWiK w Dębnie
- b. elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Rejon Dębno.

Na etapie projektowania, Wykonawca zobowiązany będzie ponownie wystąpić o nowe warunki przyłączeniowe.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SWZ.

BURMISTRZ DĘBNA

Załączniki:

1. Rysunek A.01 - Zagospodarowania terenu NIEAKTUALNY
2. Rysunek S-3 – Plan sytuacyjny sieci NIEAKTUALNY
3. Opinia geotechniczna z 2007 r.
4. Opinia geotechniczna z 2019 r.
5. Warunki przyłączeniowe do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wydane przez PWiK w Dębnie z 2017 r.
6. Warunki przyłączeniowe do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator Rejon Dębno z 2017 r.