



**SZPITAL SPECJALISTYCZNY**  
w PILE  
im. Stanisława Staszica  
64-920 Pila, ul. Rydygiera 1



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
ISO 27001:2013  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108628147

Dyrektor (067) 210 62 00  
Centrala (067) 210 66 66  
Fax (067) 212 40 85  
e-mail: [wspila@pi.onet.pl](mailto:wspila@pi.onet.pl)  
[www.szpitalpila.pl](http://www.szpitalpila.pl)

Piła 08.01.2021 roku

EZP.II-241/03/21/ZO

***Uczestnicy postępowania***

dotyczy: zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych pn. „Usługa wykonania bieżących napraw i konserwacji dźwigów towarowych i osobowych II”.

Szpital Specjalistyczny w Pile, w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku zapytania ofertowego, udziela wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację jakiego producenta są Państwa urządzenia dźwigowe oraz jaki jest to model i z jakiego roku.

**Odpowiedź:** Producentem dźwigów jest Firma ZREMB Warszawa rok budowy 1987 rodzaj dźwigu SGA udźwig 1000 kg data ustawienia 16.2.88 r.