

Zestawienie czynności serwisowych - Branża Teletechniczna																	
Element	Producent	Uwagi	Czynności eksploatacyjne wykonywane przez obsługę techniczną budynku						Czynności serwisowe wymagane dla utrzymania gwarancji Producenta wymagane przez Gwaranta						Tom	Załącznik	
			d	t	m	1/4	1/2	1	d	t	m	1/4	1/2	1			2
Okablowanie strukturalne																	
Sprawdzić wzrokowo stan urządzeń,	ACO															Nr 1	
System detekcji tlenu węgla																	
Sprawdzić wzrokowo stan urządzeń,	GAZEX															Nr 2	
sprawdzić stan urządzeń, wykonać działania systemu																	
System oddymiania klatek schodowych																	
Sprawdzić wzrokowo stan urządzeń, przetestować działanie klap oddymiających																Nr 3	
przetestować urządzenia, przeprowadzić test centralek, pomiary akumulatorów	D-HI														X		
przetestować zgodnie z normą wszystkie urządzenia, przeprowadzić test działania systemu		Uwaga nr. 2													X		
System Sygnalizacji włamania i napadu																	
Sprawdzić wzrokowo stan urządzeń w systemie i na wyświetlaczach manipulatorów																Nr 4	
przetestować wszystkie urządzenia, przeprowadzić test działania systemu oraz pomiary akumulatorów	Honeywell Security														X		
System kontroli dostępu																	
Sprawdzić wzrokowo stan urządzeń w systemie i na wyświetlaczach manipulatorów																Nr 5	
przetestować wszystkie urządzenia, przeprowadzić test działania systemu oraz pomiary akumulatorów	Tyco International Company														X		
Telewizja dozorowa																	
Sprawdzić wzrokowo stan urządzeń,	GE Security															Nr 6	
sprawdzić stan urządzeń, wykonać test działania systemu															X		
System sygnalizacji pożaru																	
Sprawdzić wzrokowo stan urządzeń w systemie i na wyświetlaczach manipulatorów																Nr 7	
przetestować wszystkie urządzenia, przeprowadzić test centrali, zasiliaczy Merawex, oraz pomiary akumulatorów	Schrack/Merawex														X		
przetestować zgodnie z normą wszystkie urządzenia(zadymić czujki) , przeprowadzić test działania systemu		Uwaga nr. 1													X		
Uwaga nr 1. Zgodnie z ustawą o ochronie p. poż. Budynków należy zlecić wykonanie konserwacji systemu p. poż (zadymienie czujek, sprawdzenie działania słarów (p.) firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania tych czynności. Wykonanie prac konserwacyjnych nie jest związane z pracami serwisowymi niezbędnymi do utrzymania gwarancji.																	
Uwaga nr 2. Zgodnie z ustawą o ochronie p. poż. Budynków należy zlecić wykonanie konserwacji systemu oddymiania (sprawdzenie działania oddymiania z systemu p. poż. z przycisków ROP itp.) firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania tych czynności. Wykonanie prac konserwacyjnych nie jest związane z pracami serwisowymi niezbędnymi do utrzymania gwarancji.																	
Wykaz czynności jest jedynie uproszczonym schematem zadań i nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku przestrzegania instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń i zapisów zawartych w dokumentach DTR.																	