



# URZĄD GMINY BEŁCHATÓW

ul. Kościuszki 13 , 97-400 Bełchatów

tel. 44 632 52 11, fax 44 632 68 54

www.ugbelchatow.pl

sekretariat@ugbelchatow.pl

Bełchatów, dnia 30.04.2021

Nasz znak: PZ.271.1.2021

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 (w trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2275) – dalej ustawy PZP pn.: „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady**”.

W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2275), udziela odpowiedzi na niżej wymienione pytania:

### **Pytanie nr 1 :**

Prosimy o potwierdzenie, że udostępniony projekt branży elektrycznej jest tożsamy z projektem wykonawczym.

### **Odpowiedź:**

Udostępniony projekt branży elektrycznej jest tożsamy z projektem wykonawczym.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z demontażami instalacji elektrycznych, brak informacji na ten temat w udostępnionym projekcie. Jednocześnie prosimy o wskazać miejsca dla zdemontowanych materiałów.

### **Odpowiedź:**

Projekt obejmuje rozbiórkę 3 szt. słupów oświetleniowych wraz z ich fundamentami i instalacją zasilającą wg. zapisu w pkt. 3.5. opisu. Dla potrzeb ofertowania należy przewidzieć utylizację wszelkich zdemontowanych elementów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, zgodnie z zapisami w projekcie.

### **Pytanie nr 3:**

Prosimy o udostępnienie projektu AKPIA – kompletnego układu sterowania urządzeniami oczyszczalni ścieków.

### **Odpowiedź:**

Rozwiązania AKPiA projektowanego ciągu technologicznego oczyszczalni są elementem składowym dostarczanego w całości urządzenia. Nie posiadamy takiej dokumentacji.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z instalacją uziemiającą urządzeń technologicznych, a także instalacji elektrycznych (np. oświetlenia terenu), brak informacji na ten temat w udostępnionym projekcie.

**Odpowiedź:**

Rozwiązania branży elektrycznej przedstawia opis branży elektrycznej. Instalacja uziemiająca stanowi część składową poszczególnych urządzeń i należy ją wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z instalacją oświetlenia terenu. Czy wymianie podlega cała instalacja oświetlenia terenu, czy też tylko oprawy oświetleniowe?

**Odpowiedź:**

Instalacja oświetlenia terenu projektowana jest w całości jako nowa zgodnie z zapisem w pkt. 2.6.6. opisu branży elektrycznej.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o informację, czy w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków zostały wydane nowe warunki przyłączenia energetycznego. Jeśli tak, to prosimy o ich udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Nowe warunki nie zostały wydane, zapotrzebowanie na moc mieści się w granicach mocy zamówionej określonej w bieżącej umowie. Warunki zasilania obiektu w energię elektryczną nie ulegną zmianie, obecnie zrealizowany układ zasilania jest wystarczający dla potrzeb rozbudowy oczyszczalni ścieków.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy i montażu nowego złącza kablowo-pomiarowego. Jeśli odpowiedź będzie twierdząca, to prosimy o doprecyzowanie zakresu prac związanych z rozbudową lub przebudową tego złącza.

**Odpowiedź:**

W zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy i montażu nowego złącza kablowo-pomiarowego.

**Pytanie nr 8:**

Prosimy o udostępnienie rzutu budynku technicznego z projektowaną wewnętrzną instalacją elektryczną.

**Odpowiedź:**

W istniejącym budynku projektuje się umieszczenie jedynie szafy RGO. Brak rysunku szczegółowego.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy i wykonania instalacji ochrony osób i mienia np. sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego (kamer).

**Odpowiedź:**

W zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma dostawy i wykonania instalacji ochrony osób i mienia np. sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego (kamer).

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie niniejszego postępowania przetargowego nie ma do wykonania systemu powiadamiania o awariach i uszkodzeniach urządzeń oczyszczalni ścieków, bądź awarii zasilania w energię elektryczną.

**Odpowiedź:**

W zakresie niniejszego postępowania przetargowego jest do wykonania system powiadamiania o awariach i uszkodzeniach urządzeń oczyszczalni ścieków, bądź awarii zasilania w energię elektryczną

**Pytanie nr 11:**

Jaki system monitoringu jest wymagany dla przepompowni ścieków: GPRS z wizualizacją czy standardowy GSM?

**Odpowiedź:**

Wymagany jest system monitoringu GPRS z wizualizacją.

Zamawiający informuje, że na dzisiaj nie przewiduje możliwości wydłużenia terminu składania ofert.

**Otrzymują:**

1. [https://platformazakupowa.pl/pn/ug\\_belchatow](https://platformazakupowa.pl/pn/ug_belchatow)
2. a/a.

Gmina Belchatów jest laureatem konkursów



GMINA  
FAIR PLAY

