

Powiat Legnicki

OGŁOSZENIE

w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania w sprawie wyjaśnienia treści
Specyfikacji warunków zamówienia publicznego pn.:

Remont drogi nr 2210D w m. Miłkowice

RZ.272.1.12.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający udziela odpowiedzi na kolejne pytania (nr 13-24), które wpłynęły w dniu 30 czerwca br. w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 13: *Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 5% na najniższe dopuszczone ustawą bądź rezygnacja z zabezpieczenia.*

Odpowiedź zamawiającego: Z uwagi na istotną rolę zabezpieczenia zamawiający nie zmienia jego wartości.

Pytanie nr 14: *Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wyłoniony jest dla przedmiotowego zadania inspektor nadzoru? Ust. 5 § 12 projektu umowy. Wpis o kierowniku budowy wystąpił zapewne omyłkowo.*

Odpowiedź zamawiającego: Przepraszamy za pomyłkowy wpis dotyczący zarówno inspektora nadzoru, jak i kierownika budowy. Miejsca te we wzorze umowy powinny być wykropkowane.

Pytanie nr 15: *Zwracamy się z prośbą o wykreślenie ust. 7 § 13 projektu umowy – są to obowiązki projektanta a co za tym idzie Zamawiającego.*

Odpowiedź zamawiającego: jak w odpowiedzi na pytanie nr 12.

Pytanie nr 16: *Zwracamy się z prośbą o Doprecyzowanie ilości dokumentacji powykonawczej – 2 egz. W wersji papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (ust. 3 § 16 projektu umowy) - czy też 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (ust. 4 § 17 projektu umowy).*

Odpowiedź zamawiającego: Prawidłową ilość podano w § 3 ust. 16 – dwa egzemplarze w wersji papierowej i jeden w elektronicznej.

Pytanie nr 17: *Zwracamy się z prośbą o Wykreślenie ust. 8 § 22 projektu umowy – są to uprawnienia odpowiednich służb a nie Zamawiających.*

Odpowiedź zamawiającego: Jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieją przypadki, o których mowa w § 22 ust. 8, Zamawiający powiadomi odpowiednie służby i naliczy stosowne kary umowne, od których Wykonawca będzie miał prawo się odwołać.

Pytanie nr 18: *W przekroju konstrukcyjnym warstwy bitumiczne opisano jako: podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 4 cm i warstwa ścieralna gr. 5 cm, natomiast wg przedmiaru: warstwa wiążąca gr. 5 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.*

Odpowiedź zamawiającego: Jak w odpowiedzi na pytanie nr 6: Potwierdzamy grubość warstwy wiążącej 4 cm i ścieralnej 5 cm

Pytanie nr 19: *Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o :*

- uzgodnienia z zarządcami sieci (zgodnie z zapisami p. 8 opisu technicznego),
- uzgodnienia z Konserwatorem zabytków,
- opinię geotechniczną.

Odpowiedź zamawiającego: W zakresie remontu nawierzchni w pasie jezdni brak kolizji innymi urządzeniami i uzgodnienia nie były wymagane. W załączeniu pliki: opinia Wojewódzkiego Konserwatora zabytków oraz opinia geotechniczna.

Pytanie nr 20: *Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wpusty deszczowe (poz. 36) to nowy element czy element do wymiany? W przedmiarze brak rozbiórek istniejących wpustów.*

Odpowiedź zamawiającego: W poz. 36 jest wykonanie nowej studzienki z wpustem ulicznym.

Pytanie nr 21: *Zwracamy się z prośbą o Wyjaśnienie - w elementach przewidzianych do montażu wpustów deszczowych (poz. 36) Zamawiający nie ujął przykanalików do wykonania.*

Odpowiedź zamawiającego: Należy ująć wykonanie przykanalików o długości 2,5 m.

Pytanie nr 22: *Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie STWiORB o SST dla warstwy wiążącej lub korektę udzielonymi wcześniej odpowiedziami.*

Odpowiedź zamawiającego: W odpowiedzi uzupełnieniu do STWiORB załączono plik: SST dla warstwy wiążącej.

Pytanie nr 23: *Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o projekt Tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem.*

Odpowiedź zamawiającego: Projekt tymczasowej organizacji ruchu w załączeniu.

Pytanie nr 24: *Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z gwarancji ogólnej oznakowania poziomego (cienkowarstwowe –maksymalnie 12 miesięcy, grubowarstwowe – 36 miesięcy).*

Odpowiedź zamawiającego: Odpowiedzi udzielono – patrz: pytanie nr 8 – oznakowanie poziome objęte musi być 24-miesięczną gwarancją.

Zatwierdzono:
Krzysztof Sowiński – Członek Zarządu Powiatu

Kierownik Zamawiającego