



- LEGENDA:
- linia widokowa
 - linia powyżej przekroju
 - linia poniżej przekroju/niewidoczna
 - linia przekrojowa
 - elementy projektowane - przekrój
 - elementy projektowane, linia widokowa
 - linia elementów poniżej/powyżej przekroju
 - ściany istniejące widok/przekrój
 - wyburzenia, rozbórki
 - strzepy do przewiązania muru
 - kompozytowa siatka podłynkowa
 - Elementy planowane do realizacji w późniejszych etapach



Rzut 2 kondygnacji

OZNACZENIA:			
	TABLICE ODBIORCZE, MONTAŻ W PIONIE GÓRNA KRAWĘDŹ hmax=1,8m od p.p		GNAZDO WTYKOWE 230V/16A IP44(65) WYSOKOŚĆ MONTAŻU H=0,5m OD P.P.
TWZ	TWZ - TABLICA ODBIORÓW WIEŻY ZEGAROWEJ		UZIOM MIESZANY POZIOMY/PIONOWY TAŚMA Fe/Zn 30x4mm / PRĘTY GWINTOWANE 3-6-9m ŁĄCZYĆ Z UZIOMEM ISTNIEJĄCYM
PWP	TABLICA OŁ. WYŁĄCZNIKA PRĄDU "CERBEX"		REZERWA KABLA ZAKOŃCZONA PUSZKĄ DLA PRZYSZŁEGO ZASILANIA OŚWIETLENIA DEKORACYJNEGO
	PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU TYP PWP1-PRZYCISK		ZŁĄCZE KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ NA ELEWACJI FeZn25x4 - Dfe8mm
	OPRAWA LED IP66/IK08 WG ZAŁĄCZNIKA		PROJEKTOWANY PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY INSTALACJI ODGROMOWEJ Dfe8mm
	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP44(65) MONTAŻ NA WYSOKOŚCI H=1,5m OD P.P.		
	ŁĄCZNIK SCHODOWY IP44(65) MONTAŻ NA WYSOKOŚCI H=1,5m OD P.P.		



Rzut 3 kondygnacji