



URZĄD GMINY ZGIERZ, ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716-25-15 fax. 42 716-45-54
www.gminazgierz.pl e-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Zgierz, dnia 14 maja 2021 r.

WR.271.4.2021

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie przetargu podstawowego na zadanie: „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ustronie”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o zmianę w zakresie renowacji zbiorników retencyjnych i pozostawienie dachu w konstrukcji stalowej zamiast wymiany na dach z laminatu poliestrowo- szklanego. Producent zbiorników również nie zaleca wymiany na laminat poliestrowo - szklany.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pozostawienie dachu w konstrukcji stalowej zamiast wymiany na dach z laminatu poliestrowo- szklanego

Pytanie 2

W celu umożliwienia rzetelnej wyceny prosimy o zmianę składania terminu składania ofert na dzień 25.05.2021 r.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Z upoważnienia Wójta

Wiesław Olender
Z-ca Wójta Gminy Zgierz

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Zgierz reprezentujący gminę Zgierz. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.gminazgierz.pl w klauzuli informacyjnej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Cieślak tel.: 42 716 25 15 wew.666

Inspektor
Katarzyna Cieślak
Katarzyna Cieślak

Kierownik
Referatu Infrastruktury i Rozwoju

Ewa Lewińska
Inż. inż. Ewa Lewińska