

Pleszew, dn. 21.03.2024 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Pleszew
Rynek 1, 63-300 Pleszew

Numer sprawy: WI.042.1.2.2024

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ratusza w Pleszewie”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu dn. 15.03.2024 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako „ustawa PZP”, zamieszcza poniżej treść wniosku oraz wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1

W kosztorysie nigdzie nie ma pozycji dotyczącej wykonania nowych elementów więźby dachowej. Rozstaw aktualnie pomiędzy istniejącymi krokwiemi jest około 140cm co powoduje ugięcia połaci dachu. Na etapie realizacji będzie trzeba zagęścić konstrukcję zapewne poprzez dołożenie w każdym polu jakiegoś elementu konstrukcyjnego. Prośba o określenie przekrój tych elementów oraz o określenie ich lokalizacji (ilości).

Odpowiedź

Obecnie pomiędzy krokwiemi, gdzie rozstaw krokwi był większy niż 1,2 m, dołożone są elementy konstrukcyjne mające zapobiec ugięciom. Przewidziano ich realizację w poz. 80 kosztorysu „Remont dachu”.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza

Andrzej Jędruszek